

[異常時通報連絡の公表文 (様式 1 - 1)]

伊方発電所における作業員の体調不良について

16 . 5 . 10
原子力安全対策推進監
(内線2352)

[異常の区分]

国への法律に基づく報告対象事象	有 ・ 無	
県の公表区分	A ・ B ・ C	
外部への放射能の放出・漏えい	有 ・ 無	
異常の概要	発生日時	16年 4月27日 11時50分
	発生場所	1号・2号・3号・共用設備
		管理区域内 ・ 管理区域外
	種 類	・設備の故障、異常 ・地震、人身事故、その他

[異常の内容]

4月27日(火)12時21分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 4月27日(火)11時50分頃、定期検査中の伊方2号機において、定検作業に従事している作業員1名が体調不良を訴えたため、四国電力社有車にて、八幡浜市立病院へ搬送した。
- 詳細は追って連絡する。

その後、四国電力(株)から、

作業員は、作業要領書の読み合わせ中に気分が悪くなったもの。意識はしっかりしている。

病院での診察の結果、諸検査にて明らかな異常はなく、「一過性意識障害の疑い、経過観察」と診断された。

との連絡がありました。

(伊方発電所及び周辺の状態)

原子炉の運転状況	1号機	運転中(出力102%) ・ 停止中
	2号機	運転中(出力 %) ・ 停止中
	3号機	運転中(出力104%) ・ 停止中
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況		通常値 ・ 異常値
周辺環境放射線の状況		通常値 ・ 異常値

(参考)

1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

2 県の公表区分

区分	内 容
A	安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 （放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等） 社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 （大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等） その他特に重要と認められる事態
B	管理区域内の設備の異常 発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき その他重要と認められる事態
C	区分A，B以外の事項

3 管理区域内・管理区域外

その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1．3ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生 の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所情報 (お知らせ)

発信年月日	平成16年 4月27日 (火) 12時 21分
発信者	伊方発電所 渡辺
当該機	号機 (定格出力)
	発生時 状況
発生状況 概要	1号機(566 MW)・ 2号機(566 MW) ・3号機(890 MW)
	1. 出力—MWにて(通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中) 2. 第17回 定期検査中 設備トラブル・ 人身事故 ・地震・その他 1. 発生日時: 4月27日 11時 50分頃 2. 場 所:2号機タービン建家1.7m(非管理区域)..... 3. 状 況: 定期検査中の2号機タービン建家1.7mにて、本日11時50分頃、定検作業に従事している作業員1名が体調不良を訴えたため、四電社有車にて、八幡浜市立病院へ搬送しました。 詳細は追って連絡します。
運転状況	1号機: 通常運転中 ・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中 2号機: 通常運転中 ・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・ 定検中 3号機: 通常運転中 ・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
備考	

伊方発電所 基本系統図

