

[異常時通報連絡の公表文（様式 1 - 1）]

伊方発電所における従業員の負傷について

31. 3. 11
原子力安全対策推進監
(内線 2352)

[異常の区分]

国への法律に基づく報告対象事象	有 ・ 無	[評価レベル -]
県の公表区分	A ・ B ・ C	
外部への放射能の放出・漏えい	有 ・ 無	[漏えい量 -]
異常の概要	発生日時	31年 2月28日 9時35分
	発生場所	1号・2号・3号・共用設備
		管理区域内 ・ 管理区域外
種類	・ 設備の故障、異常 ・ 地震、 人身事故 、その他	

[異常の内容]

2月28日(木)9時54分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 伊方発電所構内の総合事務所において、協力会社従業員1名が総合事務所内階段を踏み外し、転倒した。体の痛みを訴えているため、2月28日(木)9時35分に病院へ搬送することとした。
- 従業員の汚染、被ばくはない。

[その後の状況]

2月28日(木)12時28分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。

- 当該従業員は、病院で診察を受けたが、その結果、「右肋骨部打撲、右手指打撲(第5指)」と診断された。
- 当該従業員は2月28日(木)出社した。

(伊方発電所及び周辺の状況)

[事象発生時の状況]

原子炉の運転状況	1号機	廃止措置中
	2号機	平成30年5月23日運転終了(第23回定期検査中)
	3号機	運転中(出力 103%) ・ 停止中
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況		通常値 ・ 異常値
周辺環境放射線の状況		通常値 ・ 異常値

(参考)

1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

2 県の公表区分

区分	内 容
A	○安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 （放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等） ○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 （大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等） ○その他特に重要と認められる事態
B	○管理区域内の設備の異常 ○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 ○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき ○その他重要と認められる事態
C	○区分A，B以外の事項

3 管理区域内・管理区域外

その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報

(お知らせ、第1報)

発信年月日	平成31年 2月28日 (木) 9時 54分		
発信者	伊方発電所 増田		
当 該 機	号機 (定格出力)	1号機	2号機
	発生時 状況	廃止措置中	平成30年5月23日 運転終了(第23回 定期検査中)
		1. 出力918MWにて (通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下)中 2. 第一回定期検査中	
発生状況 概要	設備トラブル ・ 人身事故 ・ 地震 ・ その他		
	<p>1. 発生日時： 2月 28日 9時 35分</p> <p>2. 場 所： 伊方発電所 総合事務所 (管理区域外)</p> <p>3. 状 況：</p> <p style="margin-left: 40px;">伊方発電所構内の事務所において、協力会社従業員1名が事務所内階段を踏み外し、転倒しました。体の痛みを訴えているため、9時35分に病院へ搬送することとしました。</p> <p style="margin-left: 40px;">なお、従業員の汚染、被ばくはありません。</p>		
運転状況	<p>1号機：廃止措置中</p> <p>2号機：平成30年5月23日運転終了(第23回定期検査中)</p> <p>3号機：(通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止)中</p>		
備 考			

伊 方 発 電 所 情 報 (お知らせ、第2報)

発信年月日	平成31年 2月28日(木) 12時 28分			
発信者	伊方発電所 増田			
当該機	号機 (定格出力)	1号機	2号機	3号機(890MW)
	発生時 状況	廃止措置中	平成30年5月23日 運転終了(第23回 定期検査中)	1. 出力918MWにて (通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下)中 2. 第一回定期検査中
発生状況 概要	設備トラブル ・ 人身事故 ・ 地震 ・ その他			
	<p>1. 発生日時: 2月 28日 9時 35分</p> <p>2. 場 所: 伊方発電所 総合事務所(管理区域外)</p> <p>3. 状 況:</p> <p>伊方発電所構内の事務所において、協力会社従業員1名が事務所内階段を踏み外し、転倒しました。体の痛みを訴えているため、9時35分に病院へ搬送することとしました。 なお、従業員の汚染、被ばくはありません。 【第1報にてお知らせ済み】</p> <p>当該従業員は、病院で診察を受けましたが、その結果、「右肋骨部打撲、右手指打撲(第5指)」と診断されました。 当該従業員は本日出社しました。</p>			
運転状況	<p>1号機: 廃止措置中</p> <p>2号機: 平成30年5月23日運転終了(第23回定期検査中)</p> <p>3号機: (通常運転)・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止)中</p>			
備考				

伊方発電所 協力会社従業員負傷 現地状況



伊方発電所総合事務所内 階段(1階と2階の間)