

[異常時通報連絡の公表文（様式 1 - 2）]

伊方発電所から通報連絡のあった異常について
（令和 4 年 5 月分）

R 4 . 6 . 10
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352

- 1 令和 4 年 5 月に、安全協定に基づき四国電力(株)から県へ通報連絡があった異常は次のとおりですので、お知らせします。

県の公表区分	異常事項	発生年月日	概要	管理区域該当	国への報告	備考
C	風向風速計変換器の不具合 (共用)	4.5.4	伊方発電所において、気象鉄塔の風向のデータの画面表示が動いていないことから、状況を確認したところ、データを変換し伝送する機器に不具合があることが確認されたため、データ伝送を一部停止して点検することとした。 なお、当該データは別の計器でも確認でき、そのデータに異常はない。 また、本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。 その後の点検の結果、データを変換し伝送する風向風速計変換器から表示端末等へ一部のデータが正常に伝送をできていないことを確認したため、当該変換器の取替えを行い、正常状態に復帰した。	外	×	今回公表

- 2 外部への放射能漏れや周辺環境放射線への影響はありませんでした。