

(参考)

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

R 4 . 8 . 10
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352

今回、四国電力(株)から、伊方発電所の異常の原因と対策の報告はありませんでした。

※ 令和4年3月18日に発生した「一次冷却材中のよう素濃度の上昇」、令和4年5月4日に発生した「風向風速計変換器の不具合」、令和4年6月13日に発生した「エタノールアミン排水処理装置の電解槽供給ポンプの不具合」、令和4年6月25日に発生した「空冷式非常用発電装置の充電器の不具合」、「高圧圧縮棟の空調用冷水コイルユニットからの水漏れ」、令和4年6月27日に発生した「主変圧器及び所内変圧器の保護継電装置の不具合」、令和4年7月2日に発生した「制御棒制御盤の異常信号の発信」及び令和4年7月7日に発生した「特定重大事故等対処施設の計装設備の不具合」については、現在、四国電力(株)において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受理後、来月以降に公表します。