

[異常時通報連絡の公表文（様式 1 - 1）]

伊方 3 号機 中央制御室の書類の焦げ跡について

R 5 . 2 . 10  
 原子力安全対策推進監  
 電話番号 089-912-2352

[異常の区分]

国への法律に基づく報告対象事象		有 ・ <b>無</b> [評価レベル - ]
県の公表区分		A ・ B ・ <b>C</b> ・ P P
外部への放射能の放出・漏えい		有 ・ <b>無</b> [漏えい量 - ]
異常の概要	発生日時	令和 5 年 1 月 1 9 日 2 2 時 0 0 分
	発生場所	1 号 ・ 2 号 ・ <b>3 号</b> ・ 共用設備
		管理区域内 ・ <b>管理区域外</b>
種 類	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>設備の故障、異常</b></li> <li>・ 地震、人身事故、その他</li> <li>・ 核物質防護</li> </ul>	

[異常の内容]

1 月 19 日(木曜日)22 時 55 分、四国電力株式会社から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 1 伊方発電所 3 号機は通常運転中のところ、中央制御室運転員机上にあった書類に小さな焦げ跡を確認した。
- 2 火災感知器は動作しておらず、炎も確認していない。
- 3 今後、詳細を調査する。
- 4 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。

[異常の原因及び復旧状況]

1 月 20 日(金曜日)4 時 30 分、四国電力株式会社から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。

- 1 1 月 19 日 22 時 42 分に消防署へ通報し、消防署の立ち入りの結果、1 月 19 日 23 時 32 分、火災ではないと判断された。
- 2 保修員による確認の結果、中央制御室の 1 つの天井照明器具の安定器に焦げを確認した。このことから、当該安定器から火の粉が落下し、それにより下部にあった書類に小さな焦げ跡ができたものと推定した。
- 3 当該天井照明器具を電源系統から切り離れた。当該天井照明器具については、取り替えを計画する。
- 4 引き続き詳細を調査する。

県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しています。

(伊方発電所及び周辺の状況)

[事象発生時の状況]

原子炉の運転状況	1 号機	廃止措置中
	2 号機	廃止措置中
	3 号機	<b>運転中 (出力 104%)</b> ・ 停止中
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況		<b>通常値</b> ・ 異常値
周辺環境放射線の状況		<b>通常値</b> ・ 異常値

(参考)

## 1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

## 2 県の公表区分

区分	内 容
A	○安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 （放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等） ○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 （大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等） ○その他特に重要と認められる事態
B	○管理区域内の設備の異常 ○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 ○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき ○その他重要と認められる事態
C	○ <u>区分A, B以外</u> の事項
PP	○核物質防護に影響がある事態

## 3 管理区域内・管理区域外

その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。


## 伊方発電所情報 (お知らせ)

発信年月日		令和 5年 1月19日 (木) 22時55分		
発信者		伊方発電所 高畑		
当該機	号機 (定格出力)	1号機	2号機	3号機 (890MW)
	発生時 状況	廃止措置中	廃止措置中	1. 出力 924 MWにて ( <del>通常運転</del> ・調整運転・出力上昇・出力降下) 中 2. <del>第一回 定期事業者検査中</del>
発生状況 概要		<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">設備トラブル</div> ・ 人身事故 ・ 地震 ・ 核物質防護 ・ その他		
		<p>1. 発生日時：1月 19日 22時頃</p> <p>2. 場 所：3号機 中央制御室 (非管理区域)</p> <p>3. 状 況：</p> <p>伊方発電所3号機は通常運転中のところ、本日22時頃に、中央制御室運転員机上にあった書類に小さな焦げ跡を確認しました。 火災感知器は動作しておらず、炎も確認しておりません。 今後、詳細を調査します。 なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。</p>		
運転状況		1号機：廃止措置中 2号機：廃止措置中 3号機：( <del>通常運転</del> )・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止) 中		
備考				

## 伊方発電所情報 (お知らせ、第2報)




発信年月日	令和 5年 1月20日 (金) 4時 30分			
発信者	伊方発電所 高畑			
当該機	号機 (定格出力)	1号機	2号機	3号機 (890MW)
	発生時 状況	廃止措置中	廃止措置中	1. 出力 924 MWにて ( <del>通常運転</del> ・調整運転・出力上昇・出力降下) 中 2. <del>第一回 定期事業者検査中</del>
発生状況 概要	設備トラブル ・ 人身事故 ・ 地震 ・ 核物質防護 ・ その他			
	<p>1. 発生日時：1月 19日 22時頃</p> <p>2. 場 所：3号機 中央制御室 (非管理区域)</p> <p>3. 状 況：</p> <p>伊方発電所3号機は通常運転中のところ、1月19日22時頃に、中央制御室運転員机上にあった書類に小さな焦げ跡を確認しました。 火災感知器は動作しておらず、炎も確認しておりません。 今後、詳細を調査します。 なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。</p> <p style="text-align: right;">【第1報にてお知らせ済み】</p> <p>22時42分に消防署へ通報し、消防署の立ち入りの結果、1月19日23時32分、火災ではないと判断されました。 また、保修員による確認の結果、中央制御室の1つの天井照明器具の安定器に焦げを確認しました。このことから、当該安定器から火の粉が落下し、それにより下部にあった書類に小さな焦げ跡ができたものと推定しました。 当該天井照明器具を電源系統から切り離しました。当該天井照明器具については、取り替えを計画します。 引き続き詳細を調査します。 なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。</p>			
運転状況	1号機：廃止措置中 2号機：廃止措置中 3号機：( <del>通常運転</del> ・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止) 中			
備考				

# 伊方発電所第3号機 中央制御室照明 概略図




# 伊方発電所 基本系統図

## <管理区域内>




[凡例]

- : 原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（1次冷却設備）[放射性物質を含む]
- : 緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]
- : 1次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]
- : 蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（2次冷却設備）[放射性物質を含まない]
- : 管理区域 [原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(3月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所 [実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第1条第2項第4号に規定]





★  
**伊方3号機 中央制御室の書類の焦げ跡**

# 伊方発電所第3号機 中央制御室照明 写真



# 伊方発電所第3号機 中央制御室照明安定器 写真



## 用語解説

### ○ 運転保安灯

安全系母線に接続しディーゼル発電機からも電力を供給できる照明。  
ディーゼル発電機から供給することにより外部電源喪失時にも点灯が可能。

運転保安灯 A : 安全系母線の A 系から受電している運転保安灯のこと

運転保安灯 B : 安全系母線の B 系から受電している運転保安灯のこと

### ○ 通常灯

常用系母線に接続している照明。外部電源喪失時にディーゼル発電機の供給による点灯不可。

### ○ 安定器

安定器とは、蛍光灯などの放電を安定させるために照明器具に用いられる装置のこと。(原子力発電所特有のものではなく、一般的に使用されている装置)

# 周辺環境放射線調査結果 (県環境放射線テレメータ装置により確認)

令和5年1月19日 (木)

(単位：ナノグレイ/時)

測定局	時刻	測定値 (シンチレーション検出器)					平常の変動幅の最大値	
		21:40	21:50	22:00	22:10	22:20	降雨時	降雨時以外
愛媛県	モニタリングステーション (九町越)	17	17	17	17	17	46	19
	モニタリングポスト伊方越	18	18	18	18	18	55	20
	モニタリングポスト湊浦	24	23	24	23	23	46	25
	モニタリングポスト川永田	24	24	24	24	24	53	26
	モニタリングポスト九町	34	34	34	34	34	56	35
	モニタリングポスト大成	13	13	14	13	14	42	16
	モニタリングポスト豊之浦	24	24	24	23	24	54	26
	モニタリングポスト加周	25	25	25	25	25	62	28
四国電力(株)	モニタリングステーション	16	16	16	16	15	42	18
	モニタリングポストNo. 1	15	16	16	16	16	45	18
	モニタリングポストNo. 2	13	14	13	14	14	45	16
	モニタリングポストNo. 3	12	12	12	13	12	42	15
	モニタリングポストNo. 4	14	15	14	14	14	46	17

(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載

○ 降雨の状況：有・~~無~~

○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

### (参考)

- 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて (原子力災害対策指針補足参考資料)」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。  
「平常の変動幅」は、過去2年間 (令和2, 3年度) の測定値を統計処理した幅 (平均値±標準偏差の3倍) としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
- 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。  
例えば、線量率約20ナノグレイ/時の地点では、1年間に約0.14ミリシーベルト (ミリはナノの100万倍を表す) の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のX線検診を1回受けた場合の4分の1程度の量です。

(放射線量の例)

