

(参考)

## 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

R 5 . 9 . 11

原子力安全対策推進監

電話番号 089-912-2352

今回、四国電力株式会社から、異常の原因と対策の報告はありませんでした。

※以下6件については、現在、四国電力株式会社において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受領後、来月以降に公表します。

- ・伊方3号機 スチームコンバータの不具合（令和5年5月1日発生）
- ・伊方3号機 発電機用窒素ガス封入装置からの窒素ガス漏えい（令和5年5月26日発生）
- ・伊方3号機 使用済燃料乾式貯蔵施設設置工事に使用する仮設電源ケーブルの損傷（令和5年7月2日発生）
- ・伊方3号機 使用済燃料ピット監視カメラの異常（令和5年7月26日発生）
- ・伊方3号機 非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽Aの配管フランジ部からの油漏れ（令和5年7月27日発生）
- ・伊方1号機 海水管の圧力検出配管からの海水漏れ（令和5年8月7日発生）