

[異常時通報連絡の公表文（様式 1－2）]

伊方発電所から通報連絡のあった異常について
（令和 5 年 12 月分）

R 6 . 1 . 10

原子力安全対策推進監

電話番号 089-912-2352

- 1 令和 5 年 12 月に、安全協定に基づき四国電力株式会社から県へ通報連絡があった異常は次のとおりですので、お知らせします。

県の 公表 区分	異常事項	発生年月日	概 要	管理 区域 該当	国へ の 報告	備考
C	モニタリングステーションじんあいモニタの不具合 （共用設備）	5 . 12 . 30	モニタリングステーションのじんあいモニタの故障を示す信号が、中央制御室に発信したことから、保守員がモニタリングステーション内に設置しているじんあいモニタの状況を確認したところ、じんあいを採取するろ紙用のろ紙送りモータの不調を確認したため、連続的に安定した測定が困難であると判断した。 その他の野外モニタに異常はない。 また、放射性気体廃棄物の放出は実施していない。 なお、本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。 その後の調査の結果、ろ紙送りモータの取替えが必要であることを確認した。 当該モータの調達には時間を要することから、取替えまでの間、可搬型の測定装置により代替測定を実施することとし、測定を開始した。 今後、詳細を調査する。	外	×	今回公表

※令和 5 年 11 月 28 日に発生した「伊方 3 号機 エタノールアミン排水処理装置の電解槽供給ポンプ出口逆止弁における異物の確認」（12 月 11 日公表済）については、12 月 26 日に復旧した旨、連絡がありました。

- 2 外部への放射能漏れや周辺環境放射線への影響はありませんでした。