

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

R 6 . 1 . 10

原子力安全対策推進監

電話番号 089-912-2352

今回、四国電力株式会社から、異常の原因と対策の報告はありませんでした。

※ 以下 7 件については、現在、四国電力株式会社において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受理後、来月以降に公表します。

- ・伊方 3 号機 非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽 A の配管フランジ部からの油漏れ（令和 5 年 7 月 27 日発生）
- ・伊方 1 号機 海水管の圧力検出配管からの海水漏れ（令和 5 年 8 月 7 日発生）
- ・伊方 1， 2 号機 タービン建家天井クレーンの照明用ケーブルの焦げ跡（令和 5 年 9 月 20 日発生）
- ・伊方 1， 2 号機 碓子洗浄水タンクへの送水配管からの水漏れ（令和 5 年 10 月 5 日発生）
- ・伊方 3 号機 出力領域中性子束計器の不具合（令和 5 年 11 月 22 日発生）
- ・伊方 3 号機 エタノールアミン排水処理装置の電解槽供給ポンプ出口逆止弁における異物の確認（令和 5 年 11 月 28 日発生）
- ・伊方発電所 モニタリングステーションじんあいモニタの不具合（令和 5 年 12 月 30 日発生）