

[異常時通報連絡の公表文（様式１－２）]

伊方発電所から通報連絡のあった異常について
(令和７年５月分)

R 7 . 6 . 10

原子力安全対策推進監

電話番号 089-912-2352

- 1 令和７年５月に、安全協定に基づき四国電力株式会社から県へ通報連絡があった異常は次のとおりですので、お知らせします。

県の 公表 区分	異常事項	発生年月日	概 要	管理 区域 該当	国へ の 報告	備考
C	機器用水配管からの水漏れ (３号機)	7 . 5 . 10	伊方発電所３号機は通常運転中のところ、タービン建屋１階の床面に水たまりがあることを確認し、その後、係員が機器用水配管からの漏えいであり、詳細な点検が必要と判断した。 点検の結果、機器用水配管溶接部からの漏えいであったことから、当該配管の取替えを行い、漏えいがないことを確認し、通常状態に復旧した。 漏えいした水は機器の洗浄等に使用する水で、漏えい量は約 1.5 リットルと推定している。 今後、詳細を調査する。 この事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。	外	×	今回 公表
B	衛星電話の一部 使用不能による 運転上の制限の 逸脱 (３号機)	7 . 5 . 21	伊方発電所３号機は通常運転中のところ、衛星電話設備の通話確認において、３号機中央制御室に設置している衛星電話設備（固定型）１台が使用不能となっていることを確認した。 これにより、原子炉施設の保安規定に定める運転上の制限から逸脱したと判断した。 その後、使用不能となっていた衛星電話設備（固定型）１台を予備品に取替え、通話確認を行い良好であったことから、運転上の制限を満足していることを確認した。 今後詳細を調査する。 この事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。	外	×	公表 済

※令和７年４月９日に発生した「伊方発電所 埋設消火配管からの水漏れ」（５月 12 日公表済）については、５月 23 日に復旧した旨、連絡がありました。

- 2 外部への放射能漏れや周辺環境放射線への影響はありませんでした。