

(参考)

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の 報告について

R 7 . 8 . 12

原子力安全対策推進監

電話番号 089-912-2352

今回、四国電力株式会社から、異常の原因と対策の報告はありませんでした。

※ 以下 9 件については、現在、四国電力株式会社において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受領後、来月以降に公表します。

- ・伊方 3 号機 原子炉補機冷却水冷却器海水出口弁の不具合（令和 6 年 6 月 24 日発生）
- ・伊方 3 号機 300kVA 電源車の起動試験時の不具合（令和 7 年 2 月 21 日発生）
- ・伊方 3 号機 復水脱塩装置配管フランジ部からの水漏れ（令和 7 年 4 月 4 日発生）
- ・伊方 3 号機 機器用水配管からの水漏れ（令和 7 年 5 月 10 日発生）
- ・伊方 3 号機 衛星電話の一部使用不能による運転上の制限の逸脱（令和 7 年 5 月 21 日発生）
- ・伊方 3 号機 海水淡水化装置塩酸注入系統弁からの塩酸漏えい（令和 7 年 6 月 21 日発生）
- ・伊方 3 号機 総合排水処理装置の次亜塩素酸ソーダ貯槽出口配管からの次亜塩素酸ソーダ漏えい（令和 7 年 7 月 2 日発生）
- ・伊方 1 号機 燃料取替用水ライン弁からのほう酸水の漏えい（令和 7 年 7 月 4 日発生）
- ・伊方 1 , 2 号機 純水装置塩酸受入タンク抜取り作業中の塩酸漏えい（令和 7 年 7 月 30 日発生）