

(参考)

## 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

R 7 . 9 . 10

原子力安全対策推進監

電話番号 089-912-2352

今回、四国電力株式会社から、異常の原因と対策の報告はありませんでした。

※ 以下 10 件については、現在、四国電力株式会社において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受領後、来月以降に公表します。

- ・伊方 3 号機 原子炉補機冷却水冷却器海水出口弁の不具合（令和 6 年 6 月 24 日発生）
- ・伊方 3 号機 300kVA 電源車の起動試験時の不具合（令和 7 年 2 月 21 日発生）
- ・伊方 3 号機 復水脱塩装置配管フランジ部からの水漏れ（令和 7 年 4 月 4 日発生）
- ・伊方 3 号機 機器用水配管からの水漏れ（令和 7 年 5 月 10 日発生）
- ・伊方 3 号機 衛星電話の一部使用不能による運転上の制限の逸脱（令和 7 年 5 月 21 日発生）
- ・伊方 3 号機 海水淡水化装置塩酸注入系統弁からの塩酸漏えい（令和 7 年 6 月 21 日発生）
- ・伊方 3 号機 総合排水処理装置の次亜塩素酸ソーダ貯槽出口配管からの次亜塩素酸ソーダ漏えい（令和 7 年 7 月 2 日発生）
- ・伊方 1 号機 燃料取替用水ライン弁からのほう酸水の漏えい（令和 7 年 7 月 4 日発生）
- ・伊方 1, 2 号機 純水装置塩酸受入タンク抜取り作業中の塩酸漏えい（令和 7 年 7 月 30 日発生）
- ・伊方 3 号機 特定重大事故等対処施設の電源設備の不具合（令和 7 年 7 月 30 日発生）