

## [異常時通報連絡の公表文（様式1－2）]

伊方発電所から通報連絡のあった異常について  
(令和7年10月分)

R 7.11.10

原子力安全対策推進監  
電話番号 089-912-2352

1 令和7年10月に、安全協定に基づき四国電力株式会社から県へ通報連絡があつた異常は次のとおりですので、お知らせします。

県の 公表 区分	異常事項	発生年月日	概要	管理 区域 該当	国へ の 報告	備考
C	純水装置再生用 水系統の再生用 水加熱器からの 水漏れ (3号機)	7.10.4	<p>伊方3号機は通常運転中のところ、純水装置建屋にて保修員が再生用水加熱器から再生用水（脱塩水）が漏えいしていることを確認し、漏えい箇所は隔離した。漏えいした水は純水装置建屋外へは漏れ出ていない。</p> <p>調査の結果、再生用水加熱器の熱交換を実施するプレート付近から水が漏えいしていることを確認した。その後、継続監視していた保修員が再生用水加熱器からの漏えい停止を確認した。</p> <p>漏えい水は、純水装置建屋内の床面に約5リットル、また、建屋内の側溝に流れ込んだ水は排水槽に全量回収している。</p> <p>その後、再生用水加熱器の点検を行い、熱交換を実施するプレートに異常がないことを確認した。このため、消耗品であるガスケットを新品に取り替え、通水確認にて漏えいがないことを確認し、通常状態に復旧した。</p> <p>今後、詳細を調査する。</p> <p>本事象によるプラントへの影響及び放射能の影響はない。</p>	外	×	今回 公表
C	作業員の体調不 良 (共用)	7.10.11	<p>伊方発電所のNo.2保修事務所において、協力会社作業員1名が体調不良を訴えた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・意識の有無：有</li> <li>・計画外被ばくの有無：無</li> <li>・汚染の有無：無</li> </ul> <p>このため、当該協力会社作業員は社有車にて病院に搬送した。</p> <p>その後、労災に当たらないと判断されており、以降詳細連絡はない。</p>	外	×	今回 公表

県の 公表 区分	異常事項	発生年月日	概 要	管理 区域 該当	国へ の 報告	備考
C	作業員の負傷 (3号機)	7.10.17	<p>伊方発電所3号機 原子炉建屋3階において、協力会社作業員1名が負傷した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・負傷の程度：左足を負傷</li> <li>・意識の有無：有</li> <li>・計画外被ばくの有無：無</li> <li>・汚染の有無：無</li> <li>・作業の状況： 伊方発電所3号機原子炉建屋3階において、作業中に別の作業員と接触し、左足を負傷した模様</li> </ul> <p>このため、当該協力会社作業員は社有車にて病院に搬送することとした。</p> <p>当該協力会社作業員は病院で診察及び処置を受け、「左膝関節包損傷」と診断され、入院することとなった。</p> <p>その後、当該協力会社作業員は、10月20日に退院し、10月21日に出社した。</p>	外	×	今回 公表
C	作業員の負傷 (3号機)	7.10.22	<p>伊方発電所3号機 タービン建屋2階において、協力会社作業員1名が負傷した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・負傷の程度：左足と右手首を負傷</li> <li>・意識の有無：有</li> <li>・計画外被ばくの有無：無</li> <li>・汚染の有無：無</li> <li>・作業の状況： 伊方発電所3号機タービン建屋2階において、作業中に左足と右手首を負傷した模様</li> </ul> <p>このため、当該協力会社作業員は社有車にて病院に搬送することとした。</p> <p>当該協力会社作業員は病院で、左足の負傷箇所の診察を受け、「左大腿皮下異物」と診断され、異物（作業で使用した回転ワイヤーブラシから外れたワイヤー1本）を除去する処置を行った。</p> <p>その後、当該協力会社作業員は10月22日に出社した。</p> <p>なお、右手首は擦り傷であり発電所内で処置を行った。</p>	外	×	今回 公表

県の 公表 区分	異常事項	発生年月日	概 要	管理 区域 該当	国へ の 報告	備考
C	作業員の負傷 (3号機)	7.10.27	<p>伊方発電所3号機 原子炉格納容器 1階において、協力会社作業員1名が 負傷した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・負傷の程度：腹部を負傷</li> <li>・意識の有無：有</li> <li>・計画外被ばくの有無：無</li> <li>・汚染の有無：無</li> <li>・作業の状況： 伊方発電所3号機原子炉格納 容器1階において、通行中に 扉を開閉した際に腹部を負傷 した模様</li> </ul> <p>このため、当該協力会社作業員は社 有車にて病院に搬送することとした。</p> <p>当該協力会社作業員は病院で診察を 受け、「腹部打撲傷」と診断された。</p> <p>その後、当該協力会社作業員は帰宅 し、10月31日に出社した。</p>	内	×	今回 公表

2 外部への放射能漏れや周辺環境放射線への影響はありませんでした。