

[異常時通報連絡の公表文（様式 1-2）]

伊方発電所から通報連絡のあった異常について  
(令和 8 年 2 月分)

R 8 . 3 . 10

原子力安全対策推進監

電話番号 089-912-2352

- 1 令和 8 年 2 月に、安全協定に基づき四国電力株式会社から県へ通報連絡があった異常は次のとおりですので、お知らせします。

県の公表区分	異常事項	発生年月日	概要	管理区域該当	国への報告	備考
C	電気出力の瞬間変動 (3号機)	8.2.19	系統ショックにより、伊方発電所3号機で瞬間的な電気出力の変動が発生した。 変動は瞬時に復帰しており、現在は安定して運転している。 この事象によるプラント設備への影響及び環境への放射能の影響はない。	外	×	今回公表

- 2 外部への放射能漏れや周辺環境放射線への影響はありませんでした。