

平成13年度伊方発電所異常時通報連絡状況について

	発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	異常の概要	国の 報告 対象	県の 公表 区分	号機 別	管理 区域	異常の 種類
1	13. 4. 4	13. 4. 4	作業員の負傷	有	A	3	内	人身事故
2	13. 4. 5	13. 4. 6	燃料取替ルーツ水中レトリール制御盤からの発煙	無	B	3	内	設備故障
3	13. 4. 21	13. 5. 10	放水口水モニタ値の上昇	無	C	1,2	外	自然変動
4	13. 4. 22	13. 5. 10	四国電力モタリングステーションのベータ線モニタの異常	無	C	-	外	設備故障
5	13. 4. 26	13. 5. 10	地震の観測(2, 3号機 4ガル)	無	C	2,3	外	地震観測
6	13. 5. 3	13. 5. 3	格納容器内で補機冷却水漏れ	無	B	3	内	設備故障
7	13. 5. 21	13. 5. 21	中性子束分布検出器の挿入不良	無	B	1	内	設備故障
8	13. 5. 23	13. 5. 23	一次冷却水サンプリングシステム手動弁からの漏えい	無	A	3	内	設備故障
9	13. 5. 24	13. 6. 11	タービン動主給水ポンプ排気弁の閉止不良	無	C	3	外	設備故障
10	13. 5. 29	13. 6. 11	湿分離加熱器加熱蒸気配管からの漏えい	無	C	3	外	設備故障
11	13. 6. 17	13. 6. 18	格納容器排気筒モニタの故障	無	B	2	内	設備故障
12	13. 6. 20	13. 7. 10	システムショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	その他
13	13. 6. 28	13. 7. 10	電解揚水ポンプの自動停止	無	C	1,2	外	設備故障
14	13. 7. 2	13. 8. 10	発電機窒素ガス封入装置からの窒素ガス漏えい	無	C	3	外	設備故障
15	13. 7. 6	13. 8. 10	システムショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	その他
16	13. 7. 19	13. 8. 10	復水器冷却海水系統除貝装置の清掃	無	C	2	外	その他
17	13. 7. 31	13. 8. 10	システムショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	その他
18	13. 8. 1	13. 9. 10	システムショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	その他
19	13. 8. 6	13. 9. 10	海水ポンプ潤滑水警報器の異常	無	C	1	外	設備故障
20	13. 8. 18	13. 9. 10	復水器冷却海水系統除貝装置の清掃	無	C	2	外	その他
21	13. 8. 20	13. 8. 20	格納容器じんあい・ガスモニタの故障	無	B	2	内	設備故障
22	13. 8. 22	13. 9. 10	純水製造装置配管からの漏えい	無	C	1,2	外	設備故障
23	13. 9. 7	13.10.10	作業員の負傷	無	C	2	内	人身事故
24	13. 9. 8	13. 9. 8	原子炉内中性子測定装置案内管の欠陥指示	0 -	A	2	内	設備故障
25	13. 9. 12	13.10.10	原水タンク配管からの漏えい	無	C	1,2	外	設備故障
26	13. 9. 27	13. 9. 27	余熱除去系統配管の欠陥指示	無	A	2	内	設備故障
27	13. 9. 29	13.10.10	海水ポンプ潤滑水流量の異常	無	C	3	外	設備故障
28	13.10. 1	13.11.12	純水装置配管からの漏えい	無	C	1,2	外	設備故障
29	13.10.18	13.11.12	格納容器排気筒ガスモニタの故障	無	B	1	内	設備故障
30	13.12.11	13.12.11	原子炉内温度測定用熱電対引出管からの漏えい	無	A	2	内	設備故障
31	13.12.26	14. 1.10	復水流量計測用配管元弁からの漏えい	無	C	1	外	設備故障
32	14. 2. 4	14. 3.11	給水ポンプミニマムフロー弁制御用空気の漏えい	無	C	2	外	設備故障
33	14. 2.11	14. 3.11	高圧タービンエンドウォール加熱蒸気圧力の低下	無	C	2	外	設備故障
34	14. 2.13	14. 3.11	主給水制御弁制御システムの故障	無	C	3	外	設備故障
35	14. 2.14	14. 3.11	低圧給水加熱器伝熱管の損傷	無	C	1	外	設備故障
36	14. 2.14	14. 3.11	脱気器水位計からの漏えい	無	C	2	外	設備故障
37	14. 2.22	14. 3.11	エタノールアミン排水処理施設の停止	無	C	共用	外	設備故障
38	14. 3.14	14. 4.10	湿分離加熱器伝熱管の損傷	無	C	1	外	設備故障
39	14. 3.25	14. 4.10	地震の観測(1,2号機 6ガル、3号機 4ガル)	無	C	123	外	地震観測
40	14. 3.31	14. 4.10	復水器ホール洗浄装置ホール循環ポンプの自動停止	無	C	3	外	設備故障
平成13年度合計				A : 5 B : 6 C : 29 計 : 40				

の3件については、発生当時、国への報告対象該当の有無が未確定であったため、公表区分をAとしたが、その後、国の報告事項に該当しないことが確認されたので、事象としてはB区分である。

(参考)

国報告	12年度	13年度
対象	4 ¹	2 ²
対象外	60	38
計	64	40

1 作業員の感電負傷1件を含む
2 作業員の負傷1件を含む

公表区分	12年度	13年度
A	5	5
B	10	6
C	49	29

号機	12年度	13年度
1	18	9
2	13	11
3	15	10
共用	18	10

管理区域	12年度	13年度
内外	11	12
内	1	1
外	5	2

種類	12年度	13年度
設備故障	40	29
人身事故	7	2
地震観測	11	2
水モニタ上昇	0	1
その他	6	6