

平成14年度伊方発電所異常時通報連絡状況について

発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	異常の概要	国の 報告 対象	県の 公表 区分	号機 別	管理 区域	異常の 種類	
1	14. 4. 6	14. 5. 10	地震の観測(1号機7ガ、2号機8ガ、3号機6ガ)	無	C	123	-	地震観測
2	14. 4. 11	14. 5. 10	放水口水モニタの上昇	無	C	1,2	外	自然変動
3	14. 4. 17	14. 5. 10	復水脱塩装置再生用水ポンプ出口配管からの純水漏洩	無	C	3	外	設備故障
4	14. 4. 18	14. 4. 19	一次冷却系水抜用配管弁からの一次冷却水漏出	無	B	1	内	設備故障
5	14. 5. 31	14. 6. 10	低圧給水加熱器伝熱管の損傷	無	C	3	外	設備故障
6	14. 6. 4	14. 6. 4	作業員の救急搬送	無	A	-	外	負傷等
7	14. 6. 8	14. 6. 8	作業員の救急搬送	無	A	3	外	負傷等
8	14. 6. 20	14. 6. 20	格納容器排気筒モニタの故障	無	B	2	内	設備故障
9	14. 6. 28	14. 7. 10	海水電解液注入配管からの電解液漏えい	無	C	1	外	設備故障
10	14. 7. 6	14. 7. 6	高圧注入流量計の故障	無	B	2	内	設備故障
11	14. 7. 10	14. 7. 10	一次系補給水ポンプの故障	無	B	2	内	設備故障
12	14. 7. 24	14. 8. 12	海水淡水化装置の濃縮海水排水ポンプの自動停止	無	C	3	外	設備故障
13	14. 8. 10	14. 9. 10	開閉所直流電源装置の故障	無	C	3	外	設備故障
14	14. 8. 13	14. 9. 10	復水器冷却海水系統の除貝装置の清掃	無	C	2	外	その他
15	14. 8. 29	14. 9. 10	取水ピットクレーン電気品室制御盤からの発煙	無	C	3	外	設備故障
16	14. 9. 2	14. 9. 3	充てんポンプバックアップ水戻り配管から一次冷却水漏洩	無	B	1	内	設備故障
17	14. 9. 6	14. 10. 10	原子炉補機冷却水ポンプのモータ温度記録計の故障	無	C	2	外	設備故障
18	14. 9. 18	14. 10. 10	制御用空気圧縮機の異常	無	C	2	外	設備故障
19	14. 9. 26	14. 10. 10	脱気器建屋建設工事に伴う埋設消火配管の誤損傷	無	C	1	外	その他
20	14. 9. 28	14. 10. 10	制御用空気圧縮機の異常	無	C	2	外	設備故障
21	14. 10. 1	14. 11. 11	タービン油冷却器冷却水系統の弁異常	無	C	2	外	設備故障
22	14. 10. 13	14. 11. 11	地震の観測(1号機3ガ、2号機5ガ、3号機5ガ)	無	C	123	-	地震観測
23	14. 10. 18	14. 11. 11	発電機内水素ガス圧力の異常信号発信	無	C	3	外	設備故障
24	14. 10. 28	14. 11. 11	システムショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	システムショック
25	14. 10. 28	14. 11. 11	システムショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	システムショック
26	14. 10. 29	14. 11. 11	グラウンド蒸気排風機の故障	無	C	1	外	設備故障
27	14. 10. 29	14. 11. 11	純水装置ろ過水配管からのろ過水の漏洩	無	C	1,2	外	設備故障
28	14. 11. 3	14. 12. 10	システムショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	システムショック
29	14. 11. 3	14. 12. 10	システムショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	システムショック
30	14. 11. 8	14. 12. 10	システムショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	3	外	システムショック
31	14. 11. 9	14. 12. 10	システムショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	システムショック
32	14. 11. 9	14. 12. 10	システムショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	3	外	システムショック
33	14. 12. 16	15. 1. 10	海水電解装置の自動停止	無	C	1,2	外	設備故障
34	14. 12. 26	15. 1. 10	復水器細管洗浄装置の自動停止	無	C	3	外	設備故障
35	15. 1. 4	15. 2. 10	湿分分離加熱器からの蒸気漏洩	無	C	1	外	設備故障
36	15. 1. 6	15. 1. 6	使用済燃料ピットエリアモニタの故障	無	B	3	内	設備故障
37	15. 1. 24	15. 2. 10	純水装置真空脱気器ポンプ出口流量計から純水漏洩	無	C	1,2	外	設備故障
38	15. 1. 29	15. 1. 30	加圧器逃がし弁の誤開	無	B	2	内	その他
39	15. 2. 2	15. 3. 10	屋外埋設消火配管からの水道水漏えい	無	C	1	外	設備故障
40	15. 2. 18	15. 2. 19	体積制御タケ出口配管閉止管台から1次冷却水滲出	無	B	1	内	設備故障
41	15. 2. 19	15. 3. 10	グラウンド蒸気排風機の故障	無	C	1	外	設備故障
42	15. 3. 5	15. 3. 6	定期検査で取り替えた新品1次系配管付属弁の傷	無	B	2	内	設備故障
43	15. 3. 18	15. 3. 19	補機冷却水系統逃がし弁からの純水漏洩	無	B	2	内	その他
44	15. 3. 26	15. 4. 10	作業員の負傷	無	C	1	外	負傷等
45	15. 3. 27	15. 4. 10	復水脱塩装置再生用水ポンプ出口配管から純水漏洩	無	C	3	外	設備故障
46	15. 3. 27	15. 3. 27	作業員の負傷	有	A	-	外	負傷等
平成14年度合計			A : 3 B : 10 C : 33 計 : 46					

の2件については、個人の疾病及び異常なしと診断された。

(参考)

国への報告対象別				公表区分別				号機別				管理区域別				種類別			
年度	12	13	14	年度	12	13	14	年度	12	13	14	年度	12	13	14	年度	12	13	14
対象	4 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	1 <sup>3</sup>	A	5	5	3	1	18	9	11	内	11	12	10	設備故障	40	29	28
対象外	60	38	45	B	10	6	10	2	13	11	11	外	53	28	36	負傷等	7	2	4
計	64	40	46	C	49	29	33	3	15	10	12					地震観測	11	2	2
								共用	18	10	12					モニタ自然変動	0	1	1
																システムショック	6	4	7
																その他	0	2	4

- 1 作業員の感電負傷1件を含む
- 2 作業員の負傷1件を含む
- 3 作業員の負傷