

平成15年度伊方発電所異常時通報連絡状況について

発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	異常の概要	国 報告	県の 公表 区分	号 機 別	管理 区域	異常の 種類	
1	15. 4. 3	15. 4. 4	セメント固化装置の自動停止	無	B	3	内	設備故障
2	15. 4. 8	15. 5. 12	スチームコンバータの蒸気発生量低下	無	C	2	外	設備故障
3	15. 5. 1	15. 6. 10	原子炉補機冷却海水系統配管からの海水漏洩	無	C	1	外	その他
4	15. 5. 6	15. 6. 10	低圧タービンラッド蒸気圧力計検出配管からの蒸気漏洩	無	C	2	外	設備故障
5	15. 5. 8	15. 6. 10	落雷に伴う系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	2	外	系統ショック
6	15. 5. 15	15. 6. 10	総合排水処理設備排泥ポンプ出口配管からの泥水漏洩	無	C	3	外	設備故障
7	15. 5. 15	15. 6. 10	落雷に伴う系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	2	外	系統ショック
8	15. 5. 16	15. 5. 17	ほう酸注入タンク出口弁弁体の傷	無	B	1	内	設備故障
9	15. 5. 18	15. 6. 10	変電所点検作業に伴う系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	2	外	系統ショック
10	15. 5. 22	15. 6. 10	総合排水処理装置逆洗ポンプ出口配管からの処理水漏洩	無	C	3	外	設備故障
11	15. 5. 31	15. 6. 10	地震の観測(1号機5ガル、2号機5ガル)	無	C	-	-	地震観測
12	15. 6. 7	15. 7. 10	総合排水処理装置の漏電ブレーカーの故障	無	C	3	外	設備故障
13	15. 6. 13	15. 6. 13	安全注入系統テストライン配管の欠陥指示	無	A	1	内	設備故障
14	15. 6. 20	15. 7. 10	2次系補助設備制御盤の故障	無	C	3	外	設備故障
15	15. 6. 24	15. 6. 24	作業員の救急搬送	無	A	1	外	負傷等
16	15. 7. 3	15. 7. 3	加圧器安全弁ウォータシールドレインからの1次冷却水の系統内漏出	無	B	1	内	設備故障
17	15. 7. 9	15. 7. 10	1次冷却材ポンプ封水注入系統流量計元弁からの1次冷却水漏えい	無	B	1	内	設備故障
18	15. 7. 10	15. 8. 11	取水ピット水位計の故障	無	C	3	外	設備故障
19	15. 7. 29	15. 8. 11	落雷に伴う系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	12	外	系統ショック
20	15. 8. 6	15. 8. 7	炉内出力分布測定における制限値の一部超過	無	B	3	内	その他
21	15. 8. 11	15. 8. 11	新燃料開梱作業中の作業員の負傷	無	A	3	内	負傷等
22	15. 8. 15	15. 9. 10	タービン動主給水ポンプ油清浄器ガス抽出機の自動停止	無	C	3	外	設備故障
23	15. 8. 20	15. 9. 10	主変圧器保護継電器の自動診断装置の故障	無	C	3	外	設備故障
24	15. 8. 21	15. 9. 10	野外モニタ盤とモリタグポスト 4間のケーブル損傷	無	C	123	外	その他
25	15. 8. 22	15. 9. 10	補助蒸気配管からの蒸気漏洩	無	C	2	外	設備故障
26	15. 9. 3	15. 9. 4	雑固体焼却設備の前処理装置油圧ユニットからの油漏れ	無	B	-	内	設備故障
27	15. 9. 3	15. 10. 10	硫酸第一鉄を含む洗浄水の雨水排水口からの排水	無	C	12	外	その他
28	15. 9. 24	15. 9. 24	余熱除去系配管の液体浸透探傷検査による指示確認	無	A	3	内	設備故障
29	15. 10. 4	15. 11. 10	湿分分離加熱器からの2次系蒸気漏えい	無	C	2	外	設備故障
30	15. 10. 9	15. 11. 10	放水ピット試料採取ポンプの自動停止	無	C	3	外	設備故障
31	15. 10. 17	15. 11. 10	非常用ディーゼル発電機の起動試験における起動不調	無	C	3	外	設備故障
32	15. 10. 21	15. 10. 22	廃液貯蔵タンクドレン配管に析出物	無	B	1	内	設備故障
33	15. 10. 25	15. 11. 10	脱塩水タンクの水位計故障	無	C	12	外	設備故障
34	15. 10. 31	15. 10. 31	格納容器内での補機冷却水の漏えい	無	B	3	内	設備故障
35	15. 11. 15	15. 11. 17	原子炉容器内部構造物吊上皿-皿中の吊上金具の変形	無	B	3	内	その他
36	15. 12. 3	16. 1. 13	鋼板吊上作業中の鋼板落下による作業員の負傷	無	C	3	外	負傷等
37	15. 12. 8	16. 1. 13	主給水ポンプウォーミング配管サポートのずれ	無	C	3	外	設備故障
38	15. 12. 14	15. 12. 15	原子炉容器フランジ部の漏えい検知用配管の温度上昇	無	B	3	内	その他
39	16. 1. 16	16. 1. 17	補助給水ポンプ軸封部から白煙	無	B	1	内	設備故障
40	16. 1. 22	16. 2. 10	高圧給水加熱器の水位検出器の故障	無	C	3	外	設備故障
41	16. 1. 23	16. 2. 10	使用済燃料構内輸送作業中の作業員の負傷	無	C	2	内	負傷等
42	16. 2. 2	16. 3. 10	給水ライン配管フランジ部からの純水漏えい	無	C	2	外	設備故障
43	16. 2. 13	16. 3. 10	イソアルミン排水処理装置の電解槽供給ポンプの軸受損傷	無	C	123	外	設備故障
44	16. 3. 7	16. 4. 12	総合排水処理装置油分計入口配管部からの処理水漏洩	無	C	3	外	設備故障
45	16. 3. 9	16. 3. 9	充てんポンプC号機の異常による一次冷却水漏洩	有	A	3	内	設備故障
46	16. 3. 16	16. 4. 12	地震の観測(2号機6ガル)	無	C	-	-	地震観測
平成15年度合計			A : 5 B : 11 C : 30 計 : 46					

の3件については、国の判断や医師の診断に時間を要したため、A区分として公表。

(参考)

国への報告対象別					公表区分別					号機別					管理区域別					種類別				
年度	12	13	14	15	年度	12	13	14	15	年度	12	13	14	15	年度	12	13	14	15	年度	12	13	14	15
対象	4 ¹	2 ²	1 ³	1	A	5	5	3	5	1	18	9	11	8	内	11	12	10	16	設備故障	40	29	28	30
対象外	60	38	45	45	B	10	6	10	11	2	13	11	11	9	外等	53	28	36	30	負傷等	7	2	4	4
計	64	40	46	46	C	49	29	33	30	3	15	10	12	21	共用	18	10	12	8	地震観測	11	2	2	2
																				モニタ自然変動	0	1	1	0
																				系統ショック	6	4	7	4
																				その他	0	2	4	6

- 1 作業員の感電負傷1件を含む
2 作業員の負傷1件を含む
3 作業員の負傷