

平成17年度伊方発電所の異常時通報連絡状況

No.	発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	異常の概要	国の 報告 対象	県の 公表 区分	号 機別	管理 区域	異常 の 種類
1	17.4.11	17.5.10	復水脱塩装置の洗浄循環ポンプの異常	無	C	3	外	設備故障
2	17.5.12	17.5.12	空調用冷凍機3Dの異常	有	A	3	外	設備故障
3	17.5.13	17.5.13	ほう酸濃縮液ポンプ2Aシール部からの漏水	無	B	2	内	設備故障
4	17.5.18	17.6.10	抽気逆止弁駆動用電磁弁の故障	無	C	3	外	設備故障
5	17.5.25	17.5.25	伊方発電所における地震の観測(1号機:17ガル、2号機:17ガル、3号機:24ガル) ^{注1}	無	A	1,2,3	-	地震観測
6	17.5.30	17.5.30	雑固体焼却設備排気ラインの伸縮継手部のひび割れ	無	B	-	内	設備故障
7	17.5.31	17.6.10	屋外消火配管からの消火用水の漏えい	無	C	1,2	外	設備故障
8	17.6.2	17.7.11	稀ヒドラジンポンプの注入不良	無	C	1	外	設備故障
9	17.6.19	17.7.11	海水温度上昇による熱効率低下に伴う電気出力の低下	無	C	2	-	その他
10	17.7.2	17.8.10	送電線後備保護リレーの故障	無	C	3	外	設備故障
11	17.7.3	17.8.10	湿分離加熱器ドレンタンク2Aの水面計元弁からの漏えい	無	C	2	外	設備故障
12	17.7.7	17.7.7	制御用空気圧縮機の異常	無	A ^{注2}	2	外	設備故障
13	17.7.10	17.7.11	余熱除去ポンプの冷却水量の異常信号	無	B	3	内	設備故障
14	17.7.10	17.7.11	ほう酸回収装置の補助蒸気配管からの蒸気漏れ	無	B	1	内	設備故障
15	17.7.15	17.8.10	非常用ディーゼル発電機清水加熱器3A1のヒーターの地絡	無	C	3	外	設備故障
16	17.8.18	17.9.12	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	系統ショック
17	17.8.22	17.9.12	消火ポンプB出口配管からの消火用水の漏水	無	C	1,2	外	設備故障
18	17.8.23	17.9.12	復水脱塩装置の再生塔配水管からの漏えい	無	C	3	外	設備故障
19	17.8.25	17.9.12	海水淡水化装置B号機からの蒸気漏れ	無	C	1,2	外	設備故障
20	17.8.26	17.8.26	セメント固化装置脱水機の自動停止	無	B	3	内	設備故障
21	17.9.4	17.10.11	伊方発電所における地震の観測(1号機:3ガル、2号機:3ガル)	無	C	1,2	-	地震観測
22	17.9.6	17.9.6	原子炉中性子検出器の異常	無	A ^{注2}	2	内	設備故障
23	17.9.12	17.9.12	第5高圧給水加熱器Bの水室仕切板点検用蓋固定ボルトの脱落	無	A ^{注2}	2	外	設備故障
24	17.9.30	17.9.30	安全注入系統配管の探傷検査による指示確認	無	A ^{注2}	2	内	設備故障
25	17.10.20	17.10.20	安全補機開閉器室空調ファンBの軸受部からの異音	無	B	1	内	設備故障
26	17.11.2	17.12.12	エタノールアミン排水処理装置ガス希釈ファンA号機の異常	無	C	-	外	設備故障
27	17.11.9	17.11.9	原子炉容器入口管管内表面の傷	無	A ^{注2}	2	内	設備故障
28	17.11.10	17.11.10	余熱除去系統配管の液体浸透探傷検査による指示確認	無	A ^{注2}	2	内	設備故障
29	17.12.1	18.1.10	第5高圧給水加熱器Aの伝熱管溶接部からの漏えい	無	C	2	外	設備故障
30	17.12.20	17.12.21	安全注入系統配管のドレン配管溶接部からの漏えい	無	B	2	内	設備故障
31	18.1.17	18.2.10	送電線後備保護リレーの故障	無	C	1,2	外	設備故障
32	18.2.1	18.3.10	伊方発電所における地震の観測(1号機:8ガル、2号機:7ガル、3号機:5ガル)	無	C	1,2,3	-	地震観測
33	18.2.14	18.2.15	一次冷却材ポンプ封水注入流量の低下	無	A ^{注2}	2	内	設備故障
34	18.2.21	18.3.10	復水器出口放水管のひび割れ	無	C	1	外	設備故障
35	18.3.1	18.4.10	復水脱塩装置配管取替工事における発煙	無	C	1	外	その他
36	18.3.2	18.4.10	作業員の負傷(目に異物)	無	C	1,2	外	負傷等
37	18.3.10	18.4.10	作業員の負傷(左手小指負傷)	無	C	1	内	負傷等
38	18.3.22	18.4.10	非常用ディーゼル発電機の冷却水配管からの漏えい	無	C	3	外	設備故障
39	18.3.24	18.4.10	送電線後備保護リレーの故障	無	C	3	外	設備故障
平成17年度合計				A : 9 B : 7 C : 23 計 : 39				

注1:地震時に伊方3号機中央制御室にて地震発生を示す表示灯の異常が発生したことが確認されている(事象としてはC区分)。

注2:国の判断に時間を要したため、A区分として公表。

(参考)

国への報告対象別						公表区分別						号機別					
年度	13	14	15	16	17	年度	13	14	15	16	17	年度	13	14	15	16	17
対象	2 ¹	1 ²	1	1	1	A	5	3	5	7	9	1	9	11	8	10	6
対象外	38	45	45	49	38	B	6	10	11	8	7	2	11	11	9	11	12
計	40	46	46	50	39	C	29	33	30	35	23	3	10	12	21	15	10
												共用	10	12	8	14	11

1 作業員の負傷1件を含む

2 作業員の負傷

種類別						管理区域別					
年度	13	14	15	16	17	年度	13	14	15	16	17
設備故障	29	28	30	28	31	内	12	10	16	13	13
負傷等	2	4	4	4	2	外等	28	36	30	37	26
地震観測	2	2	2	1	3						
モニタ自然変動	1	1	0	1	0						
系統ショック	4	7	4	9	1						
その他	2	4	6	7	2						

火災1件を含む