

## 平成18年度伊方発電所の異常時通報連絡状況

No.	発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	異常の概要	国の 報告 対象	県の 公表 区分	号 機別	管理 区域	異常 の 種類
1	18.5.13	18.5.15	高圧注入ライン流量計の故障	無	B	1	内	設備故障
2	18.5.28	18.6.12	伊方発電所における地震の観測(1号機:4ガル、2号機:4ガル、3号機:5ガル)	無	C	1,2,3	-	地震観測
3	18.6.5	18.6.5	湿分離加熱器1Bの蒸気整流板溶接部の割れに伴う発電停止	有	A	1	外	設備故障
4	18.6.5	18.7.10	伊方1号機プラント停止に伴う蒸気融通による伊方2号機の電気出力の低下	無	C	2	外	その他
5	18.6.6	18.7.10	伊方発電所における地震の観測(1号機:7ガル、2号機:8ガル、3号機:6ガル)	無	C	1,2,3	-	地震観測
6	18.6.10	18.6.11	伊方発電所における警備員の救急搬送について	無	A	3	外	負傷等
7	18.6.12	18.6.12	伊方発電所における地震の観測(1号機:22ガル、2号機:21ガル、3号機:24ガル)及び伊方1号機制御棒位置表示装置の不良 <sup>注1</sup>	無	A	1,2,3	-	地震観測 設備故障
8	18.6.14	18.6.14	安全補機開閉器室空調ファンBの軸受部からの異音について	無	B	1	内	設備故障
9	18.6.27	18.7.10	伊方2号機プラント停止に伴う蒸気融通及び海水温度上昇による伊方1号機の電気出力の低下	無	C	1	外	その他
10	18.8.2	18.9.11	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	-	系統ショック
11	18.8.3	18.9.11	送電線自動復旧装置の異常信号	無	C	1,2	外	設備故障
12	18.8.23	18.9.11	伊方発電所における地震の観測(1号機:3ガル、2号機:3ガル)	無	C	1,2	-	地震観測
13	18.8.23	18.9.11	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	系統ショック
14	18.8.23	18.9.11	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	2	外	系統ショック
15	18.8.25	18.9.11	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2,3	外	系統ショック
16	18.8.26	18.9.11	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	系統ショック
17	18.8.30	18.9.11	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	系統ショック
18	18.8.30	18.9.11	伊方発電所における作業員の負傷について	無	C	-	外	負傷等
19	18.9.4	18.9.4	非常用ディーゼル発電機からの燃料油の一部漏えい	無	B	2	外	設備故障
20	18.9.10	18.10.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	系統ショック
21	18.9.10	18.10.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	系統ショック
22	18.9.10	18.10.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	系統ショック
23	18.9.14	18.9.14	廃液フィルタ室入口付近での水たまり	無	B	1	内	設備故障
24	18.9.23	18.10.10	使用済燃料輸送船の海象条件の悪化に伴う避泊	無	C	-	外	その他
25	18.9.26	18.9.26	伊方発電所における地震の観測(1号機:12ガル、2号機:11ガル、3号機:9ガル)及び観測用地震計の出力の異常 <sup>注1</sup>	無	C	1,2,3	-	地震観測 設備故障
26	18.10.11	18.10.11	一次冷却材中のよう素濃度の上昇	無	B	2	内	設備故障
27	18.11.11	18.12.11	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,3	外	系統ショック
28	18.11.19	18.12.11	伊方発電所における地震の観測(1号機:5ガル、2号機:6ガル、3号機:6ガル)	無	C	1,2,3	-	地震観測
29	18.12.16	18.12.16	制御バンクD制御棒1本の位置ずれ	無	A <sup>注2</sup>	2	内	設備故障
30	19.1.7	19.2.13	放水口水モニタの上昇	無	C	1,2	外	モニタ自然変動
31	19.1.10	19.2.13	伊方発電所における地震の観測(3号機:3ガル)	無	C	3	-	地震観測
32	19.2.1	19.2.1	制御用空気圧縮機3Aの異常	無	A <sup>注2</sup>	3	外	設備故障
33	19.2.5	19.3.12	脱気器加熱蒸気圧力制御弁からの制御用空気漏れ	無	C	1	外	設備故障
平成18年度合計			A : 5 B : 5 C : 23 計 : 33					

注1: 地震発生後の点検により設備故障が確認されたもの。

注2: 国の判断に時間を要したため、A区分として公表。

(参考)

年度	13	14	15	16	17	18
対象	2 <sup>1</sup>	1 <sup>2</sup>	1	1	1	1
対象外	38	45	45	49	38	32
計	40	46	46	50	39	33

1 作業員の負傷1件を含む

2 作業員の負傷

年度	13	14	15	16	17	18
A	5	3	5	7	9	5
B	6	10	11	8	7	5
C	29	33	30	35	23	23

年度	13	14	15	16	17	18
1	9	11	8	10	6	8
2	11	11	9	11	12	5
3	10	12	21	15	10	3
共用	10	12	8	14	11	17

年度	13	14	15	16	17	18
設備故障	29	28	30	28	31	12
負傷等	2	4	4	4	2	2
地震観測	2	2	2	1	3	7
モニタ自然変動	1	1	0	1	0	1
系統ショック	4	7	4	9	1	10
その他	2	4	6	7	2	3

火災1件を含む

年度	13	14	15	16	17	18
内	12	10	16	13	13	5
外等	28	36	30	37	26	28