

## 平成19年度伊方発電所の異常時通報連絡状況

No.	発生(通報)年月日	県公表年月日	異常の概要	国の報告対象	県の公表区分	号機別	管理区域	異常の種類
1	19.4.1	19.5.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	系統ショック
2	19.4.3	19.4.3	燃料移送チャンネル床面への水漏れ	無	B	1	内	設備故障
3	19.4.7	19.5.10	放射線管理用計算機の不具合	無	C	1,2,3	外	設備故障
4	19.4.16	19.4.16	湿分離加熱器1Bの蒸気整流板の割れ	無	A	1	外	設備故障
5	19.4.26	19.5.10	伊方発電所における地震の観測(1号機:3ガル、2号機:4ガル)	無	C	1,2	-	地震観測
6	19.5.12	19.6.11	作業員の負傷(右手人差し指負傷)	無	C	1	外	負傷等
7	19.5.16	19.6.11	タービン建家非常用排水ポンプ1Bの異常	無	C	1	外	設備故障
8	19.5.16	19.5.16	格納容器4階通路の目皿付近の水たまり	無	B	1	内	その他
9	19.5.17	19.5.18	アスファルト固化装置の自動停止	無	B	2	内	設備故障
10	19.5.21	19.5.21	補助蒸気ドレン配管からの水漏れ	無	B	3	内	設備故障
11	19.5.25	19.6.11	作業員の負傷(右足首負傷)	無	C	-	外	負傷等
12	19.5.28	19.6.11	作業員の負傷(右手人差し指負傷)	無	C	1	内	負傷等
13	19.5.31	19.6.11	第5高圧給水加熱器1Aからの水漏れ	無	C	1	外	設備故障
14	19.6.5	19.7.10	高圧注入ライン流量記録計電源線の損傷	無	C	1	外	設備故障
15	19.6.10	19.6.10	湿分離加熱器1A出口フランジ部からの蒸気漏えい	無	A	1	外	設備故障
16	19.6.17	19.7.10	タービン建家非常用排水系統配管からの水漏れ	無	C	1	外	設備故障
17	19.6.29	19.7.10	海水取水口除塵装置洗浄用海水配管からの水漏れ	無	C	2	外	設備故障
18	19.7.6	19.8.10	一次系補機制御用回路の異常信号の発信	無	C	3	外	設備故障
19	19.7.11	19.8.10	海水温度上昇による熱効率低下に伴う電気出力の低下	無	C	1	-	その他
20	19.7.13	19.7.13	伊方発電所における作業員の救急搬送	無	A	2	内	負傷等
21	19.7.20	19.8.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	系統ショック
22	19.7.20	19.8.10	放水口水モニタの上昇	無	C	1,2	外	モニタ自然変動
23	19.7.20	19.8.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	系統ショック
24	19.7.24	19.8.10	湿分離加熱器加熱蒸気制御弁の異常	無	C	2	外	設備故障
25	19.8.3	19.9.10	中間領域中性子束検出器の異常	無	C	1	外	設備故障
26	19.8.6	19.8.6	アスファルト固化装置補助蒸気戻り配管からの水漏れ	無	B	2	内	設備故障
27	19.8.11	19.9.10	第6高圧給水加熱器水位制御装置の調節器の異常	無	C	3	外	設備故障
28	19.8.17	19.9.10	非常用ディーゼル発電機1B清水加熱器加熱用補助蒸気漏えい	無	C	1	外	設備故障
29	19.8.21	19.9.10	送電線主保護リレーの故障	無	C	3	外	設備故障
30	19.8.22	19.9.10	安全補機開閉器室空調ユニット2Aのヒータ制御弁の異常	無	C	2	外	設備故障
31	19.9.13	19.10.10	ヒドラジン原液タンク採取作業中のヒドラジン漏えい	無	C	3	外	その他
32	19.9.15	19.9.15	燃料集集体グリッドの欠損	無	B	3	内	設備故障
33	19.9.26	19.9.26	原子炉建屋1階通路部の水たまり	無	B	3	内	その他
34	19.10.30	19.10.31	一次冷却材流量検出回路伝送器の不具合	無	B	3	内	設備故障
35	19.12.10	19.12.10	制御バンクC制御棒1本の位置表示の変動	無	A <sup>注)</sup>	2	外	設備故障
36	20.1.16	20.2.12	低圧給水加熱器ドレンタンク2Aの水位変動	無	C	2	外	設備故障
37	20.2.1	20.2.1	作業員の負傷(左手指負傷)	有	A	2	外	負傷等
38	20.2.1	20.3.10	制御棒駆動回路の異常信号の発信	無	C	1	外	設備故障
39	20.2.1	20.2.1	湿分離加熱器2Bの天板の割れ	無	A	2	外	設備故障
40	20.2.14	20.2.15	原子炉補機冷却水ポンプ2B入口手動弁の弁駆動部カバーの割れ	無	B	2	内	設備故障
41	20.2.16	20.3.10	作業員の負傷(左アキレス腱挫傷)	無	C	2	内	負傷等
42	20.2.25	20.3.10	主変圧器冷却装置制御盤内のリレーからの発煙	無	C	2	外	設備故障
43	20.2.29	20.2.29	非常用ディーゼル発電機1Aシリンダ注油器流量計の不具合	無	B	1	外	設備故障
44	20.3.6	20.4.10	湿分離加熱器ドレンタンクB水面計のガラス損傷	無	C	1	外	設備故障
45	20.3.16	20.3.16	充てんラインのベント配管からの蒸気漏えい	無	B	2	内	設備故障
46	20.3.20	20.4.10	制御用空気圧縮機1Aの異常	無	C	1	外	設備故障
47	20.3.21	20.3.21	余熱除去系統B系統の異常	無	A <sup>注)</sup>	2	内	設備故障
48	20.3.26	20.4.10	エタノールアミン排水処理装置ガス吸収塔ベント配管からの水漏れ	無	C	1,2,3	外	設備故障
平成19年度合計				A : 7	B : 11	C : 30	計 : 48	

注: 国の判断に時間を要したため、A区分として公表。

(参考)

## 国への報告対象別

年度	13	14	15	16	17	18	19
対象	2 <sup>1</sup>	1 <sup>2</sup>	1	1	1	1	1 <sup>2</sup>
対象外	38	45	45	49	38	32	47
計	40	46	46	50	39	33	48

1 作業員の負傷1件を含む

2 作業員の負傷

## 種類別

年度	13	14	15	16	17	18	19
設備故障	29	28	30	28	31	12	33
負傷等	2	4	4	4	2	2	6
地震観測	2	2	2	1	3	7	1
モニタ自然変動	1	1	0	1	0	1	1
系統ショック	4	7	4	9	1	10	3
その他	2	4	6	7	2	3	4

火災1件を含む

## 公表区分別

年度	13	14	15	16	17	18	19
A	5	3	5	7	9	5	7
B	6	10	11	8	7	5	11
C	29	33	30	35	23	23	30

## 号機別

年度	13	14	15	16	17	18	19
1	9	11	8	10	6	8	19
2	11	11	9	11	12	5	15
3	10	12	21	15	10	3	8
共用	10	12	8	14	11	17	6

## 管理区域別

年度	13	14	15	16	17	18	19
内	12	10	16	13	13	5	14
外等	28	36	30	37	26	28	34