

平成20年度伊方発電所の異常時通報連絡状況

No.	発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	異常の概要	国の 報告 対象	県の 公表 区分	号 機別	管理 区域	異常 の 種類
1	20.4.7	20.5.12	格納容器外周コンクリート壁の主給水配管貫通部の配管支持構造物を冷却する装置からの水漏れ	無	C	2	外	設備故障
2	20.4.8	20.4.9	雑固体焼却設備の排ガスブロー軸受部の損傷	無	B	123	内	設備故障
3	20.4.30	20.4.30	湿分分離加熱器1Aの蒸気噴出口の割れ	無	A	1	外	設備故障
4	20.5.21	20.5.21	ほう酸補給ラインからの水漏れ	無	B	1	内	設備故障
5	20.6.20	20.7.10	機器用水系統配管からの水漏れ	無	C	3	外	設備故障
6	20.6.29	20.7.10	海水温度上昇による熱効率低下に伴う電気出力の低下	無	C	2	-	その他
7	20.7.18	20.7.18	洗浄排水蒸発装置配管フランジ部からの水漏れ	無	B	12	内	設備故障
8	20.8.14	20.9.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	12	外	系統ショック
9	20.8.14	20.9.10	火災報知器の監視線の異常	無	C	3	外	設備故障
10	20.8.29	20.9.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	2	外	系統ショック
11	20.8.29	20.9.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	12	外	系統ショック
12	20.8.29	20.9.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	123	外	系統ショック
13	20.9.1	20.10.10	プラント計算機待機系の故障	無	C	3	外	設備故障
14	20.9.4	20.9.5	雑固体焼却設備排気筒じんあいモニタの異常	無	B	123	内	設備故障
15	20.9.6	20.9.7	復水器の海水の漏えい	無	B	3	外	設備故障
16	20.9.11	20.9.11	作業員の救急搬送	無	A	3	外	負傷等
17	20.9.12	20.10.10	屋外消火配管からの消火用水の漏えい	無	C	123	外	設備故障
18	20.9.12	20.10.10	2次系ブローダウンタンク排水の冷却水配管からの消火用水の漏えい	無	C	1	外	設備故障
19	20.9.13	20.10.10	予備変圧器温度計の警報回路の異常	無	C	12	外	設備故障
20	20.9.23	20.10.10	湧水ピット排水配管からの水漏れ	無	C	3	外	設備故障
21	20.9.23	20.10.10	屋外消火配管からの消火用水の漏えい	無	C	123	外	設備故障
22	20.9.26	20.10.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	12	外	系統ショック
23	20.10.26	20.11.10	伊方発電所における地震の観測(3号機:5ガル)	無	C	3	-	地震観測
24	20.10.29	20.11.10	非常用ディーゼル発電機3B始動用空気圧縮機の異常	無	C	3	外	設備故障
25	20.12.2	21.1.13	原子炉保護回路の異常	無	C	1	外	設備故障
26	20.12.24	21.1.13	低圧給水加熱器加熱用抽気温度計の異常	無	C	3	外	設備故障
27	21.1.25	21.2.10	伊方発電所における地震の観測(1号機:3ガル、2号機:3ガル、3号機:4ガル)	無	C	123	-	地震観測
28	21.3.5	21.4.10	作業員の体調不良	無	C	2	内	負傷等
29	21.3.6	21.4.10	作業員の体調不良	無	C	2	外	負傷等
30	21.3.22	21.4.10	放水口水モニタ値の上昇	無	C	12	外	モニタ自然変動
31	21.3.24	21.4.10	タービンランド蒸気復水器排気ファン3Bの操作回路の異常	無	C	3	外	設備故障
32	21.3.26	21.4.10	作業員の負傷	無	C	1	内	負傷等
33	21.3.28	21.4.10	伊方発電所における地震の観測(1号機:3ガル、2号機:3ガル、3号機:4ガル)	無	C	123	-	地震観測
平成20年度合計				A : 2 B : 5 C : 26 計 : 33				

(参考)

国への報告対象別

年度	13	14	15	16	17	18	19	20
対象	2 <sup>※1</sup>	1 <sup>※2</sup>	1	1	1	1	1 <sup>※2</sup>	0
対象外	38	45	45	49	38	32	47	33
計	40	46	46	50	39	33	48	33

※1 作業員の負傷1件を含む

※2 作業員の負傷

公表区分別

年度	13	14	15	16	17	18	19	20
A	5	3	5	7	9	5	7	2
B	6	10	11	8	7	5	11	5
C	29	33	30	35	23	23	30	26

号機別

年度	13	14	15	16	17	18	19	20
1	9	11	8	10	6	8	19	5
2	11	11	9	11	12	5	15	5
3	10	12	21	15	10	3	8	10
共用	10	12	8	14	11	17	6	13

管理区域別

年度	13	14	15	16	17	18	19	20
内	12	10	16	13	13	5	14	6
外等	28	36	30	37	26	28	34	27

種類別

年度	13	14	15	16	17	18	19	20
設備故障	29	28	30	28	31	12	33	19
負傷等	2	4	4	4	2	2	6	4
地震観測	2	2	2	1	3	7	1	3
モニタ自然変動	1	1	0	1	0	1	1	1
系統ショック	4	7	4	9	1	10	3	5
その他	2	4	6	7 <sup>※</sup>	2	3	4	1

※ 火災1件を含む