

## 平成21年度伊方発電所の異常時通報連絡状況

No.	発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	異常の概要	国の 報告 対象	県の 公表 区分	号 機別	管理 区域	異常 の 種類
1	21.4.21	21.4.22	作業員の救急搬送	無	A	2	外	負傷等
2	21.5.14	21.5.14	作業員の負傷	有	A	1,2	内	負傷等
3	21.5.17	21.6.10	環境モニタリング盤の伝送装置の異常	無	C	1,2,3	外	設備故障
4	21.5.21	21.6.10	送電線の電力変換器の異常	無	C	1,2	外	設備故障
5	21.5.26	21.6.10	警備員の負傷	無	C	-	外	負傷等
6	21.6.21	21.6.22	加圧器水位計の検出器元弁の異常	無	B	2	内	設備故障
7	21.6.27	21.6.27	作業員の救急搬送	無	A	2	内	負傷等
8	21.6.27	21.7.10	主給水ポンプの空気抜き弁の異常	無	C	2	外	設備故障
9	21.7.1	21.7.1	タービン動補助給水ポンプの運転上の制限の逸脱	無	B	2	外	設備故障
10	21.7.8	21.8.10	給水加熱器水位制御器からの水漏れ	無	C	2	外	設備故障
11	21.7.10	21.8.10	タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気ドレン弁からの蒸気漏れ	無	C	1	外	設備故障
12	21.7.21	21.8.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	系統ショック
13	21.7.21	21.8.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	系統ショック
14	21.7.22	21.8.10	モニタリングホストNo.4の伝送装置の異常	無	C	1,2,3	外	設備故障
15	21.7.24	21.8.10	海水淡水化装置洗浄搅拌ブロワの故障	無	C	3	外	設備故障
16	21.7.25	21.8.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	系統ショック
17	21.7.25	21.8.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	系統ショック
18	21.7.28	21.8.10	海水電解装置からの海水漏れ	無	C	1,2	外	設備故障
19	21.7.28	21.8.10	海水淡水化装置埋設配管からの海水漏れ	無	C	1,2	外	設備故障
20	21.7.31	21.8.10	海水淡水化装置建屋内での塩酸の漏えい	無	C	3	外	設備故障
21	21.8.3	21.9.10	作業員の負傷	無	C	1,2,3	外	負傷等
22	21.8.16	21.9.10	2次系補機冷却用海水配管からの海水漏えい	無	C	1	外	設備故障
23	21.9.2	21.10.13	海水温度上昇による熱効率低下に伴う電気出力の低下	無	C	1	外	その他
24	21.9.5	21.10.13	警備員の負傷	無	C	3	外	負傷等
25	21.9.18	21.10.13	モニタリングステーションじんあいモニタの異常	無	C	1,2,3	外	設備故障
26	21.9.25	21.9.25	復水器への海水の混入	無	A	3	外	設備故障
27	21.9.26	21.9.26	作業員の救急搬送	無	A	1,2	外	負傷等
28	21.11.10	21.12.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	系統ショック
29	21.11.12	21.11.12	アスファルト固化装置補助蒸気供給配管からの蒸気漏れ	無	B	2	内	設備故障
30	21.11.17	21.12.10	アスファルト固化装置の配管からのアスファルトの漏えい	無	C	2	外	設備故障
31	21.11.19	21.11.19	一次冷却材中のキセノン濃度の上昇	無	B	3	内	設備故障
32	21.11.20	21.11.20	蒸気発生器熱出力の変動による運転上の制限の逸脱	無	B	1	外	設備故障
33	21.12.9	22.1.12	セメント固化装置廃棄物処理室空調装置の異常について	無	C	3	外	設備故障
34	21.12.15	21.12.16	雑固体処理建屋の高圧圧縮減容装置からの油漏れ	無	B	1,2,3	内	設備故障
35	22.1.3	22.2.10	海水淡水化装置塩酸注入系統からの塩酸の漏えい	無	C	3	外	設備故障
36	22.1.8	22.2.10	岸壁クレーン軸受部からの油漏れ	無	C	1,2,3	外	設備故障
37	22.1.10	22.1.10	ほう酸濃縮液ポンプのドレン配管接続部からの水漏れ	無	B	3	内	設備故障
38	22.1.13	22.2.10	低圧タービンの内部部品の固定ボルト廻り止めピンの欠損	無	C	3	外	設備故障
39	22.2.5	22.2.5	制御棒位置指示装置の異常	無	A <sup>注1</sup>	2	外	設備故障
40	22.2.17	22.2.17	作業員の負傷	有	A	1,2,3	外	負傷等
41	22.2.19	22.2.19	作業員の負傷	有	A	1,2	内	負傷等
42	22.3.5	22.3.5	湿分分離加熱器ドレンタンクのドレン弁からの蒸気漏えいについて	無	C <sup>注2</sup>	3	外	設備故障
43	22.3.10	22.4.12	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	系統ショック
44	22.3.11	22.4.12	作業員の負傷	無	C	3	外	負傷等
45	22.3.14	22.4.12	低圧給水加熱器ドレンポンプの異常	無	C	2	外	設備故障
46	22.3.15	22.3.15	充てんポンプのミニマムフロー弁の異常	無	A <sup>注1</sup>	3	内	設備故障
47	22.3.29	22.3.30	使用済燃料ピットの手すり固定ボルトの落下防止金具の折損	無	B	1	内	設備故障
平成21年度合計			A : 9 B : 8 C : 30 計 : 47					

注1：国の判断に時間を要したため、A区分として公表。

注2：C区分の設備故障であるが、伊方3号機プルサーマルの調整運転中のため、即日公表。

(参考)

【国への報告対象別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21
対象	2 <sup>1</sup>	1 <sup>2</sup>	1	1	1	1	1 <sup>2</sup>	0	3 <sup>2</sup>
対象外	38	45	45	49	38	32	47	33	44
計	40	46	46	50	39	33	48	33	47

1 作業員の負傷1件を含む

2 作業員の負傷

【種類別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21
設備故障	29	28	30	28	31	12	33	19	30
負傷等	2	4	4	4	2	2	6	4	10
地震観測	2	2	2	1	3	7	1	3	0
モニタ自然変動	1	1	0	1	0	1	1	1	0
系統ショック	4	7	4	9	1	10	3	5	6
その他	2	4	6	7	2	3	4	1	1

火災1件を含む

【公表区分別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	5	3	5	7	9	5	7	2	9
B	6	10	11	8	7	5	11	5	8
C	29	33	30	35	23	23	30	26	30

【号機別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	9	11	8	10	6	8	19	5	8
2	11	11	9	11	12	5	15	5	10
3	10	12	21	15	10	3	8	10	12
共用	10	12	8	14	11	17	6	13	17

【管理区域別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内	12	10	16	13	13	5	14	6	10
外等	28	36	30	37	26	28	34	27	37