

平成22年度伊方発電所の異常時通報連絡状況

No.	発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	異常の概要	国の 報告 対象	県の 公表 区分	号 機別	管理 区域	異常 の 種類
1	22.4.17	22.5.10	伊方発電所における地震の観測(1号機:11ガル、2号機:11ガル、3号機:9ガル)	無	C	1,2,3	-	地震観測
2	22.4.27	22.4.27	非常用ディーゼル発電機の海水配管からの海水漏れ	有	A	1	外	設備故障
3	22.5.5	22.5.6	ほう酸濃縮液ポンプ(1,2号機共用)のドレン配管接続部からの水漏れ	無	B	2	内	設備故障
4	22.5.18	22.6.10	復水脱塩装置塩酸貯槽の変形	無	C	1	外	設備故障
5	22.6.1	22.7.12	エタノールアミン排水処理装置排水冷却器からの水漏れ	無	C	1,2,3	外	設備故障
6	22.6.2	22.7.12	復水脱塩装置の排水配管からの水漏れ	無	C	1,2	外	設備故障
7	22.6.7	22.7.12	取水ピット水位計の異常	無	C	3	外	設備故障
8	22.6.8	22.6.9	安全防護系シーケンス盤の制御システム停止に伴う運転上の制限の逸脱	無	B	1,2	外	設備故障
9	22.6.11	22.6.11	原子炉補機冷却水冷却器の海水配管からの海水漏れ	有	A	1	内	設備故障
10	22.6.22	22.6.23	1,2号機用一次冷却材ポンプ予備インターナル保管容器の水位確認用ホースからの水漏れ	無	B	3	内	設備故障
11	22.6.24	22.7.12	海水温度上昇による熱効率低下に伴う電気出力の低下	無	C	2	外	その他
12	22.7.3	22.8.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	2	外	系統ショック
13	22.7.16	22.8.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	系統ショック
14	22.7.16	22.8.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	系統ショック
15	22.7.17	22.7.17	燃料移送装置の変形	無	B	2	内	設備故障
16	22.7.25	22.8.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	系統ショック
17	22.7.25	22.8.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	3	外	系統ショック
18	22.7.25	22.8.10	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,3	外	系統ショック
19	22.8.2	22.9.9	海水淡水化装置建屋内での塩酸の漏えい	無	C	3	外	設備故障
20	22.8.3	22.9.9	タービン非常用油ポンプ電源装置の異常	無	C	1	外	設備故障
21	22.8.4	22.9.9	モニタリングポストNo.3の伝送装置の異常	無	C	1,2,3	外	設備故障
22	22.8.5	22.9.9	主変圧器火災警報装置の誤発信	無	C	3	外	設備故障
23	22.8.11	22.8.11	一次系弁の漏えい監視用温度伝送装置の異常	無	B	1	内	設備故障
24	22.8.16	22.8.16	充てんポンプ点検用フランジ部からの水漏れ	無	A ^{注1}	2	内	設備故障
25	22.8.18	22.9.9	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2	外	系統ショック
26	22.8.20	22.8.21	充てんポンプ逃がし弁の異常	無	B	2	内	設備故障
27	22.9.6	22.10.12	作業員の負傷	無	C	2	内	負傷等
28	22.9.7	22.10.12	タービン建家等の火災感知器信号ケーブル損傷	無	C	2	外	設備故障
29	22.9.10	22.10.12	作業員の体調不良	無	C	2	内	負傷等
30	22.10.5	22.10.5	原子炉格納容器内床面への純水の漏えい	無	B	2	内	設備故障
31	22.10.6	22.10.6	屋内開閉所における発煙	無	A ^{注2}	2	外	設備故障
32	22.10.20	22.11.10	抽気逆止弁動作試験における異常	無	C	3	外	設備故障
33	22.10.28	22.11.10	作業員の負傷	無	C	1,2,3	外	負傷等
34	22.11.29	22.12.10	塩素注入配管からの海水漏れ	無	C	2	外	設備故障
35	22.12.6	23.1.11	作業員の負傷	無	C	3	外	負傷等
36	22.12.12	23.1.11	高圧給水加熱器水位伝送器の異常	無	C	3	外	設備故障
37	22.12.27	23.1.11	所内用水ポンプの異常	無	C	1,2	外	設備故障
38	22.12.30	23.1.11	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1,2,3	外	系統ショック
39	23.1.27	23.2.10	主蒸気ダンプ弁制御回路の異常	無	C	3	外	設備故障
40	23.2.8	23.2.8	廃棄物処理建屋排気ファンの異常	無	B	3	内	設備故障
41	23.2.14	23.2.15	原子炉トリップ遮断器取替えに係る運転上の制限の逸脱	無	B	3	外	設備故障
42	23.3.7	23.3.8	中央制御室放射線モニタの異常	無	B	3	外	設備故障
43	23.3.17	23.3.18	使用済燃料ピット水中照明ボルトの折損	無	B	2	内	設備故障
44	23.3.26	23.3.28	非常用ディーゼル発電機燃料油貯槽油面計の異常	無	C	1	外	設備故障
平成22年度合計			A : 4 B : 11 C : 29 計 : 44					

注1：国の判断に時間を要したため、A区分として公表。

注2：消防車が出動したため、A区分として公表。

(参考)

【国への報告対象別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
対象	2 ^{※1}	1 ^{※2}	1	1	1	1	1 ^{※2}	0	3 ^{※2}	2
対象外	38	45	45	49	38	32	47	33	44	42
計	40	46	46	50	39	33	48	33	47	44

※1 作業員の負傷1件を含む

※2 作業員の負傷

【種類別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
設備故障	29	28	30	28	31	12	33	19	30	30
負傷等	2	4	4	4	2	2	6	4	10	4
地震観測	2	2	2	1	3	7	1	3	0	1
モニタ自然変動	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0
系統ショック	4	7	4	9	1	10	3	5	6	8
その他	2	4	6	7 [※]	2	3	4	1	1	1

※ 火災1件を含む

【公表区分別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	5	3	5	7	9	5	7	2	9	4
B	6	10	11	8	7	5	11	5	8	11
C	29	33	30	35	23	23	30	26	30	29

【号機別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	9	11	8	10	6	8	19	5	8	8
2	11	11	9	11	12	5	15	5	10	13
3	10	12	21	15	10	3	8	10	12	12
共用	10	12	8	14	11	17	6	13	17	11

【管理区域別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
内	12	10	16	13	13	5	14	6	10	12
外等	28	36	30	37	26	28	34	27	37	32