

平成23年度伊方発電所の異常時通報連絡状況

No.	発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	異常の概要	国の 報告 対象	県の 公表 区分	号 機別	管理 区域	異常 の 種類
1	23.4.27	23.5.9	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	3	外	系統ショック
2	23.5.10	23.6.10	タービン建屋火災感知器短絡保護カードの異常	無	C	3	外	設備故障
3	23.5.18	23.6.10	蒸気発生器ブローダウン系統からの水漏れ	無	C	3	外	設備故障
4	23.5.20	23.6.10	主蒸気管湿分測定用弁からの水漏れ	無	C	1	外	設備故障
5	23.6.10	23.7.8	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	1	外	系統ショック
6	23.6.22	23.7.8	放水ビット水モニタの異常	無	C	3	外	設備故障
7	23.6.26	23.7.8	海水温度上昇による熱効率低下に伴う電気出力の低下	無	C	1	外	その他
8	23.6.28	23.7.8	作業員の負傷	無	C	3	外	負傷等
9	23.6.29	23.7.8	伊方発電所における地震の観測(1号機:3ガル、2号機:3ガル、3号機:3ガル)	無	C	123		地震観測
10	23.6.30	23.7.8	取水口クレーン電動機のひび割れ	無	C	12	外	設備故障
11	23.7.9	23.8.10	二次系排水ラインからの水漏れ	無	C	12	外	設備故障
12	23.7.11	23.8.10	二次系排水ライン配管の損傷	無	C	12	外	設備故障
13	23.7.14	23.7.19	作業員の負傷	有	A	123	外	負傷等
14	23.7.28	23.8.10	送電線主保護リレーの異常	無	C	12	外	設備故障
15	23.8.13	23.9.12	系統ショックによる電気出力の瞬間変動	無	C	12	外	系統ショック
16	23.8.18	23.8.19	1次冷却材モニタの異常	無	B	2	内	設備故障
17	23.9.2	23.10.11	開閉所リレー室火災受信機の異常	無	C	3	外	設備故障
18	23.9.22	23.9.22	原子炉補機冷却水冷却器海水出口配管の損傷	無	B	1	内	設備故障
19	23.9.27	23.10.11	海水ポンプ軸受潤滑水流量の低下	無	C	3	外	設備故障
20	23.10.3	23.11.10	作業員の負傷	無	C	123	外	負傷等
21	23.10.7	23.11.10	新事務所での発煙	無	C	123	外	その他
22	23.10.7	23.11.10	作業員の負傷	有	A	1	外	負傷等
23	23.10.21	23.11.10	作業員の負傷	無	C	2	内	負傷等
24	23.10.22	23.11.10	海水ポンプ軸受潤滑水流量の低下	無	C	3	外	設備故障
25	23.11.18	23.12.12	ヒドラジタンクからの漏えい	無	C	1	外	設備故障
26	23.12.24	24.1.10	火災感知器の異常	無	C	3	外	設備故障
27	24.1.5	24.2.10	湧水放出配管からの水漏れ	無	C	2	外	設備故障
28	24.1.27	24.1.28	排気筒ガスモニタの一時停止	無	B	2	外	設備故障
29	24.2.7	24.3.12	放水口水モニタの上昇	無	C	12	外	自然変動
30	24.2.29	24.2.29	雑固体焼却設備排気筒じんあいモニタの異常	無	B	123	内	設備故障
31	24.3.9	24.4.10	海水ポンプ潤滑水逆止弁の折損	無	C	23	外	設備故障
32	24.3.21	24.3.21	セメント固化装置脱水機の異常	無	B	3	内	設備故障
33	24.3.23	24.4.10	放水口水モニタの上昇	無	C	12	外	自然変動
平成23年度合計				A : 2	B : 5	C : 26	計 : 33	

(参考)

【国への報告対象別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
対象	2 ¹	1 ²	1	1	1	1	1 ²	0	3 ²	2	2 ²
対象外	38	45	45	49	38	32	47	33	44	42	31
計	40	46	46	50	39	33	48	33	47	44	33

1 作業員の負傷1件を含む

2 作業員の負傷

【種類別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
設備故障	29	28	30	28	31	12	33	19	30	30	20
負傷等	2	4	4	4	2	2	6	4	10	4	5
地震観測	2	2	2	1	3	7	1	3	0	1	1
モニタ自然変動	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	2
系統ショック	4	7	4	9	1	10	3	5	6	8	3
その他	2	4	6	7 ¹	2	3	4	1	1	1	2 ²

1 火災1件を含む

2 発煙1件を含む

【公表区分別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	5	3	5	7	9	5	7	2	9	4	2
B	6	10	11	8	7	5	11	5	8	11	5
C	29	33	30	35	23	23	30	26	30	29	26

【号機別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	9	11	8	10	6	8	19	5	8	8	6
2	11	11	9	11	12	5	15	5	10	13	4
3	10	12	21	15	10	3	8	10	12	12	10
共用	10	12	8	14	11	17	6	13	17	11	13

【管理区域別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
内	12	10	16	13	13	5	14	6	10	12	5
外等	28	36	30	37	26	28	34	27	37	32	28