

伊方原子力発電所環境安全管理委員会（H24.9.4）で
とりまとめられた意見

- 1 平成23年度伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査結果
調査結果の一部に、福島第一原発事故の影響と考えられる放射線物質が検出されたが、人体への影響上問題となるものではない。
- 2 平成23年度伊方原子力発電所温排水影響調査結果
特に問題となるものは認められない。

伊方原子力発電所環境安全管理委員会技術専門部会（H24.9.4）で
とりまとめられた意見

1 平成23年度伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査結果

伊方発電所からの放出と考えられる線量率の変化は認められない。

また、環境試料の核種分析結果については、一部の環境試料から、福島第一原子力発電所事故によって大気中に放出された放射性物質の影響と考えられる人工放射性物質が検出されたが、これらはいずれも微量であり、人体への影響上問題となるような濃度は認められない。

2 平成23年度伊方原子力発電所温排水影響調査結果

過去の調査結果と比較して同じ程度であり、問題となるものは認められない。