

伊方原子力発電所環境安全管理委員会 (H25. 7. 19) で

とりまとめられた意見

○平成 24 年度伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査結果

空間放射線の測定結果については、伊方発電所からの放出と考えられる線量率の変化は認められない。また、環境試料の核種分析結果については、一部の環境試料から、福島第一原子力発電所事故によって大気中に放出された放射性物質の影響と考えられる人工放射性物質が検出されたが、これらはいずれも微量であり、人体への影響上問題となるような濃度は認められない。

○平成 24 年度伊方原子力発電所温排水影響調査結果

特に問題となるものは認められない。