資料2-2

# 伊方発電所3号機 基準津波の策定について (耐津波性能)

# 平成26年12月24日 四国電力株式会社



目次

- 1. 津波評価の流れ
- 2. プレート間地震に伴う津波
- 3. 海域の活断層による地殻内地震に伴う津波
- 4. 海底地すべりに伴う津波
- 5. 陸上地すべり・斜面崩壊に伴う津波
- 6. 火山現象(山体崩壊)に伴う津波
- 7. 対象津波の選定結果
- 8. 重畳津波
- 9. 基準津波の策定

#### 参考:用語集



### 1. 津波評価の流れ



# <u>1. 津波評価の流れ</u>

### 前回部会(平成26年6月4日)からの主な変更点

関連する津波	変更点
海域活断層に想定 される地震に伴う 津波	断層の不均質な破壊を考慮した津波評価(地震動モデルによる津波評価)について、大 すべり領域(断層上部)のすべり量が平均すべり量の3倍程度となるといった知見もあるこ とから、すべり量を2~3倍として再評価 [平成26年11月14日審査会合にて説明]
重畳津波	「海域の活断層に想定される地震に伴う津波」と「地すべりに伴う津波」の検討用時間差 は基準地震動の主要動継続時間を基に設定していることから、基準地震動の変更を踏ま え、重畳津波を再評価 [平成26年11月14日審査会合にて説明]

### 2. プレート間地震に伴う津波

#### 前々回部会(平成26年3月20日)から変更なし 本頁~6頁 【対象津波の選定】



#### 想定東南海・南海地震津波

1707年宝永地震津波や、1854年安政南海 地震津波の痕跡高を包絡するように設定された 「内閣府中央防災会議 東南海,南海地震等に 関する専門調査会(2003)」(以下,「中央防災 会議」という。)による。

#### 南海トラフの巨大津波

南海トラフの巨大地震対策を検討する際に想 定すべき最大クラスの地震を想定した「内閣府 『南海トラフの巨大地震モデル検討会』(201 2)(2013)」(以下,「内閣府検討会」という。)に よる。

#### 対象津波の選定

敷地に対してもっとも影響が大きいと考えられる内閣府検討会 の「南海トラフの巨大津波」を対象津波として選定する。



計算手法およびモデルの妥当性を確認 するため1946年昭和南海地震津波を 対象として再現計算を行う。

### 2. プレート間地震に伴う津波

【対象津波の断層モデル】

1946年昭和南海津波の再現性が確認できたことから、内閣府検討会が設定した「南海トラフの巨大津波」の断層モデルを用いて数値シミュレーションを実施する。



2. プレート間地震に伴う津波



伊方発電所敷地平面図





内閣府検討会モデルを用いた評価結果

(地震発生後の時系列変化:初期の水位低下は地震後の地 盤変動による)

3. 海域の活断層による地殻内地震に伴う津波



【不確かさの考慮】

・断層上端深さ:地表(Okm)に設定

・断層長さ:海域部における最大限のモデルを設定

・断層傾斜角など、詳細にパラメータスタディを実施し発電所に影響の大きいもの(ケース)を選定

【津波を評価するための地震モデルの設定】



#### 前回部会(平成26年6月4日)の説明 本頁~15頁

【計算条件】

項目	計算条件
計算領域	・伊予灘を中心として東西約180km, 南北160kmの領域
格子分割サイズ	・沖合いでの最大400mから200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25mと1/2ずつ徐々に細かい格子を設定。
計算時間間隔	・海域活断層に想定される地震に伴う津波 0.0625秒 ・地すべり津波及び重畳津波 0.02秒
基礎方程式	・非線形長波 (浅水理論)の連続式および運動方程式
初期条件	・Mansinha and Smylie (1971)の方法により計算
沖側境界条件	・自由透過条件。 ・ただし関門海峡は波の主成分が反射すると仮定し陸側 境界とした。
陸側境界条件	<ul> <li>・伊方発電所敷地周囲は陸上遡上を考慮</li> <li>・伊方発電所以外の陸岸は、静水面より上昇する津波に対して完全反射条件</li> <li>・静水面より下降する津波に対して小谷 (1998)の遡上 境界条件により海底露出を考慮</li> </ul>
海底摩擦係数	・マニングの粗度係数n=0.025m <sup>-1/3</sup> s
水平渦動粘性係数	•0m²/s
計算対象現象時間	・海域活断層に想定される地震に伴う津波 及び重畳津波 5時間 ・地すべり津波 90分



### 【水深および格子分割】

- 伊予灘を中心として東西約180km, 南北160kmの領域を対象とし, 格子分割は最大400mから200m, 100m, 50m, 25m, 12.5m, 6.25mと1/2ずつ徐々に細かい格子を設定する。
- 水深データについては、データ拡充のために当社が実施した海底地形調査(2013年8月実施)の結果を踏まえて更新している。



yownew 水深データ作成に用いた主な資料:海底地形調査(四国電力,2013年8月),海図(海上保安庁,2000年11月),南西日本 日本近海1000mメッシュ海底地形データ (海洋情報研究センター,1999年6月),海底地形デジタルデータM7003ver2.0及びM7018ver2.0(日本水路協会,2008年4月)

### 3. 海域の活断層による地殻内地震に伴う津波(概略パラメータスタディ)

○別府湾に想定される海域活断層は、前述のとおり大分県(2013)の断層パラメータを基に、より安全側となるよう地震規模及びすべり 量を変更する。敷地前面海域の断層群及び伊予セグメントは、基準断層モデルに対して断層傾斜角及びすべり角を±10度変化させる。

赤字:基準断層モデル

断層名	<b>剛性率(N/m<sup>2</sup>)</b>	傾斜角(度)	すべり角(度)	長さ(km)	幅(km)	Mw	MO(N•m)	<b>すべり量</b> (m)
敷地前面海域の断層群		北80	170	87	15.2	7.61	3.27E+20	7.49
+ 伊予セグメント	3.3E+10	90	<mark>180</mark> 190	87	15.0	7.61	3.27E+20	7.59
		南80		87	15.2	7.61	3.27E+20	7.49

断層名	<b>剛性率(N/m<sup>2</sup>)</b>	傾斜角(度)	すべり角(度)	長さ(km)	幅(km)	Mw	MO(N•m)	<b>すべり量</b> (m)
豊予海峡	3.3E+10	90	150	34.7	15.00	7.24	9.11E+19	5.30
	3.3E+10 3.3E+10	北75	-90	9.5	15.53			3.33
別府地溝南縁		北75	-90	16.8		7.15	6.67E+19	
		北75	-90	12.8				
別府湾断層帯		南75	-90	22.5	15.53	7 20	7.34E+19	6.37
		南75	-90	20.5	15.53	1.29	3.34E+19	3.18





### 3. 海域の活断層による地殻内地震に伴う津波(詳細パラメータスタディ)



#### ○概略パラメータスタディ結果のうち最大水位上昇ケース及び最大水位下降ケースそれぞれについて、断層傾斜角及びすべり角をさらに ±5度変化させる。

断層名		<b>剛性率(N/m<sup>2</sup>)</b>	傾斜角(度)	すべり角(度)	長さ(km)	幅(km)	Mw	MO(N∙m)	<b>すべり量</b> (m)	
			北75		87	15.5	7.61	3.27E+20	7.37	
	_1.4+		北80*	165	87	15.2	7.61	3.27E+20	7.49	
	水位 上昇側	3.3E+10	北85	170	87	15.0	7.61	3.27E+20	7.57	
敷地前面海域の断層群			90*	175	87	15.0	7.61	3.27E+20	7.59	
ー 伊予セグメント			南85		87	15.0	7.61	3.27E+20	7.57	
	_1.4+	3.3E+10	北75	185	87	15.5	7.61	3.27E+20	7.37	
	小位下路側		北80	190	87	15.2	7.61	3.27E+20	7.49	
	1.1.4 (6)		北85	195	87	15.0	7.61	3.27E+20	7.57	
	-									
断層名		<b>剛性率(N/m<sup>2</sup>)</b>	傾斜角(度)	すべり角(度)	<b>長さ</b> (km)	幅(km)	Mw	MO(N•m)	<b>すべり量</b> (m)	
豊予海峡		3.3E+10	90	150	34.7	15.00	7.24	9.11E+19	5.30	
			北75	-90	9.5					
別府地溝南縁		3.3E+10	北75	-90	16.8	15.53	7.15	6.67E+19	3.33	
			北75	-90	12.8					
则应速断展类	2 2E+10	南75	-90	22.5	15.53	7 20	7.34E+19	6.37		
<u> </u>		3.32710	南75	-90	20.5	15.53	1.29	3.34E+19	3.18	

赤字:詳細パラメータスタディにおける基本ケース(概略パラメータスタディ結果のうち最も厳しいケース)

※ 北傾斜80度 :概略パラメータスタディ結果のうち着目地点「T/B復水器取水先端」「放水口」における最も厳しいケース 90度 :概略パラメータスタディ結果のうち着目地点「敷地前面」「補機冷却海水取水口」における最も厳しいケース



【計算結果】 〇詳細パラメータスタディの結果, 最も厳しいケースを以下に示す。



#### 【計算結果】





#### 断層の不均質な破壊を考慮した津波評価(変更方針)

3	型更方針 	
地震動モデルの設定方針 (すべり量の設定方針 )	波源モデルの設定方針 (断層傾斜角・すべり角の設定方針)	破壊 開始点
ケース0	土木学会(2002)の手法による既往評価の結果,	一括破壊
【地震発生層 (2~15km) のすべり量】 壇・他 (2011) に基づき設定	<mark>水位上昇側</mark> の最も厳しい結果を与える検討ケース <sup>※1</sup>	東下端
【断層上部 (2km以浅)のすべり量】 アスペリティト部 :断層平均すべり量の2倍のすべり量を設定	土木学会(2002)の手法による既往評価の結果,	一括破壊
背景領域上部 :背景領域のすべり量を設定	水位下降側の最も厳しい結果を与える検討ケース*2	四下端 東下端
ケース1	土木学会(2002)の手法による既往評価の結果,	一括破壊
【地震発生層 (2~15km) のすべり量】 壇・他 (2011) に基づき設定	<mark>水位上昇側</mark> の最も厳しい結果を与える検討ケース <sup>※1</sup>	四下端 東下端
【断層上部 (2km以浅) のすべり量】 アスペリティ上部 :断層平均すべり量の2倍のすべり量を設定	土木学会(2002)の手法による既往評価の結果.	一括破壊
背景領域上部 :断層平均すべり量の2倍のすべり量を設定	<u>水位下降側</u> の最も厳しい結果を与える検討ケース <sup>※2</sup>	東下端
ケース2	土木学会(2002)の手法による既往評価の結果.	一括破壊
【地震発生層 (2~15km) のすべり量】 壇・他 (2011) に基づき設定	<mark>水位上昇側</mark> の最も厳しい結果を与える検討ケース <sup>※1</sup>	東下端
【断層上部 (2km以浅)のすべり量】 アスペリティト部 :断層平均すべり量の3倍のすべり量を設定	土木学会(2002)の手法による既往評価の結果,	一括破壊
背景領域上部 :断層平均すべり量の2倍のすべり量を設定	水位下降側の最も厳しい結果を与える検討ケース*2	四下端 東下端
※1 水位上昇側【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北75度,すべり角:1	65度 【豊予海峡】傾斜角:90度, すべり角:150度 【別府地溝南縁)	【傾斜角:北75度,
9つり用:-90度 【別府湾町層帝】 19科用:用/5度, すべり用:-90度 ※2 水位下降側 【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】 傾斜角:北75度, すべり角:1 すべり角:-90度 【別府湾断層帯】 傾斜角:南75度, すべり角:-90度	95度 【豊予海峡】傾斜角:90度,すべり角:150度 【別府地溝南縁」	】傾斜角:北75度,



#### 断層の不均質な破壊を考慮した津波評価(ケース0)

#### ○ 断層モデル図及びパラメータを以下に示す。



・敷地前面海域の断層群+伊予セグメント(壇・他(2011)に基づきパラメータを設定。下表は津波評価に関連するパラメータのみを抜粋したもの。)

	剛性変	植幼会	すべり色	巨々	,幅、		Mo (N•m)	地震発生層					断層上部		
断層名	(N/m <sup>2</sup> )	(度)	(度)	(km)	(km)	(km) Mw		<b>平均すべり</b> 量(m)	第1アスペリティ すべり量(m)	第2アスペリティ すべり量(m)	背景領域 すべり量(m)	<b>アスペリティ上部</b> すべり量(m)	<u>背景領域上部</u> すべり量(m)		
敷地前面海域 の断層群	3.3E+10	北75	165* 195*	54	15.5	7.1	6.41E+19	2.67	5.96	3.65	1.64	5.33	1.64		
伊予セグメント	3.3E+10	北75	165* 195*	33	15.5	7.0	3.92E+19	2.67	5.33	-	1.64	5.33	1.64		

※ 165度:土木学会(2002)の手法による既往評価の結果,水位上昇側において最も厳しい結果を与えるすべり角 195度:同水位下降側において最も厳しい結果を与えるすべり角 ・別府-万年山断層帯(基準断層モデルに同じ)

断層名		<b>剛性率</b> (N/m <sup>2</sup> )	<b>傾斜角</b> (度)	<b>すべり角</b> (度)	長さ (km)	幅 (km)	Mw	Mo (N∙m)	すべり量(m)
豊予海崎	<del>ب</del>	3.3E+10	90	150	34.7	15.00	7.24	9.11E+19	5.30
別府	С		北75	-90	9.5				
地溝	В	3.3E+10	北75	-90	16.8	15.53	7.15	6.67E+19	3.33
南縁	Α		北75	-90	12.8				
別府湾	D	2 25+10	南75	-90	22.5	15.53	7 20	7.34E+19	6.37
断層帯	Е	3.32710	南75	-90	20.5	15.53	1.29	3.34E+19	3.18

- Moの算出においては, 地震動評価と同様, 地震発生層 (2~15km)を対象と して行った。
- アスペリティ上部は断層平均すべり量の2倍のすべり量を,背景領域上部は背景領域のすべり量をそれぞれ設定した。
- 別府-万年山断層帯の断層パラメータは基準断層モデルに同じとした。ただし、
   Mo算出の際は安全側となるよう別府-万年山断層帯も考慮して計算した。



#### 断層の不均質な破壊を考慮した津波評価(ケース1)

#### ○ 断層モデル図及びパラメータを以下に示す。



・敷地前面海域の断層群+伊予セグメント(壇・他(2011)に基づきパラメータを設定。下表は津波評価に関連するパラメータのみを抜粋したもの。)

	副性玄	植刻色	すべり色	巨々	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		Мо		地震争	発生層		断層	上部
断層名	(N/m <sup>2</sup> )	(度)	(度)	(km)	(km)	(km) Mw	(N•m)	<b>平均すべり</b> 量(m)	第1アスペリティ すべり量(m)	第2アスペリティ すべり量(m)	背景領域 すべり量(m)	<b>アスペリティ上部</b> すべり量(m)	<u>背景領域上部</u> すべり量(m)
敷地前面海域 の断層群	3.3E+10	北75	165* 195*	54	15.5	7.1	6.41E+19	2.67	5.96	3.65	1.64	5.33	5.33
伊予セグメント	3.3E+10	北75	165* 195*	33	15.5	7.0	3.92E+19	2.67	5.33	-	1.64	5.33	5.33

※ 165度:土木学会 (2002)の手法による既往評価の結果,水位上昇側において最も厳しい結果を与えるすべり角 195度:同水位下降側において最も厳しい結果を与えるすべり角 ・別府 - 万年山断層帯(基準断層モデルに同じ)

<u>A</u>	ケース0との 相違点

断層名		<b>剛性率</b> (N/m <sup>2</sup> )	傾斜角 (度)	<b>すべり角</b> (度)	長さ (km)	幅 (km)	Mw	Mo (N∙m)	すべり量(m)
豊予海嶋	F.	3.3E+10	90	150	34.7	15.00	7.24	9.11E+19	5.30
別府	С		北75	-90	9.5				
地溝	В	3.3E+10	北75	-90	16.8	15.53	7.15	6.67E+19	3.33
南縁	Α		北75	-90	12.8				
別府湾	D	2 25+10	南75	-90	22.5	15.53	7 20	7.34E+19	6.37
断層帯	Е	3.32710	南75	-90	20.5	15.53	1.29	3.34E+19	3.18

- Moの算出においては, 地震動評価と同様, 地震発生層 (2~15km)を対象と して行った。
- アスペリティ上部・背景領域上部のいずれについても、断層平均すべり量の2 倍のすべり量を設定した。
- 別府-万年山断層帯の断層パラメータは基準断層モデルに同じとした。ただし、
   Mo算出の際は安全側となるよう別府-万年山断層帯も考慮して計算した。



#### 断層の不均質な破壊を考慮した津波評価(ケース2)

#### ○ 断層モデル図及びパラメータを以下に示す。



・敷地前面海域の断層群+伊予セグメント(壇・他(2011)に基づきパラメータを設定。下表は津波評価に関連するパラメータのみを抜粋したもの。)

	置在筑	剛性率 (N/m <sup>2</sup> )	植刻色	すべり色	巨さ	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		Мо		地震争	発生層		断層	上部
断層名	(N/m <sup>2</sup> )	(度)	(度)	(km)	(km)	(km) Mw	(N•m)	<b>平均すべり</b> 量(m)	第1アスペリティ すべり量(m)	第2アスペリティ すべり量(m)	背景領域 すべり量(m)	<b>アスペリティ上部</b> すべり量(m)	<b>背景領域上部</b> すべり量(m)	
敷地前面海域 の断層群	3.3E+10	北75	165* 195*	54	15.5	7.1	6.41E+19	2.67	5.96	3.65	1.64	8.00	5.33	
伊予セグメント	3.3E+10	北75	165* 195*	33	15.5	7.0	3.92E+19	2.67	5.33	-	1.64	8.00	5.33	

※ 165度:土木学会 (2002) の手法による既往評価の結果,水位上昇側において最も厳しい結果を与えるすべり角 195度:同水位下降側において最も厳しい結果を与えるすべり角 ケース1との ・別府-万年山断層帯(基準断層モデルに同じ)

断層名		<b>剛性率</b> (N/m <sup>2</sup> )	<b>傾斜角</b> (度)	<b>すべり角</b> (度)	長さ (km)	幅 (km)	Mw	Mo (N•m)	すべり量(m)
豊予海峡		3.3E+10	90	150	34.7	15.00	7.24	9.11E+19	5.30
別府	С	3.3E+10	北75	-90	9.5			5 6.67E+19	3.33
地溝	В		北75	-90	16.8	15.53	15.53 7.15		
南縁	Α		北75	-90	12.8				
別府湾	D	3.3E+10	南75	-90	22.5	15.53	3 7 00	7.34E+19	6.37
断層帯	E		南75	-90	20.5	15.53	1.29	3.34E+19	3.18

#### ○ Moの算出においては、地震動評価と同様、地震発生層(2~15km)を対象として行った。

<sup>○</sup> 別府-万年山断層帯の断層パラメータは基準断層モデルに同じとした。ただし、Mo算 出の際は安全側となるよう別府-万年山断層帯も考慮して計算した。



断層の不均質な破壊を考慮した津波評価(【比較用】 土木学会(2002)の手法による既往評価)

○ 土木学会 (2002) の手法による既往評価の結果, 最も厳しい結果を与える検討ケースに対応する断層モデル図及びパラメータを以下に示す。



・敷地前面海域の断層群+伊予セグメント

断層名	<b>剛性率</b> (N/m <sup>2</sup> )	傾斜角 (度)	すべり角 (度)	長さ (km)	幅 (km)	Mw	Mo (N∙m)	<b>すべり量</b> (m)
敷地前面海域 の断層群 + 伊予セグメント	3.3E+10	北75	165* 195*	87	15.5	7.61	3.27E+20	7.37(一様すべり)

※ 165度:土木学会 (2002)の手法による既往評価の結果、水位上昇側において最も厳しい結果を与えるすべり角 195度:同水位下降側において最も厳しい結果を与えるすべり角

#### ·別府-万年山断層帯

断層名		<b>剛性率</b> (N/m <sup>2</sup> )	<b>傾斜角</b> (度)	<b>すべり角</b> (度)	長さ (km)	幅 (km)	Mw	Mo (N∙m)	すべり量(m)
豊予海峡		3.3E+10	90	150	34.7	15.00	7.24	9.11E+19	5.30
別府 地溝	С	3.3E+10	北75	-90	9.5				
	В		北75	-90	16.8	15.53	7.15	6.67E+19	3.33
南縁	Α		北75	-90	12.8				
別府湾	D	- 3.3E+10	南75	-90	22.5	15.53	3 7 00	7.34E+19	6.37
断層帯	Е		南75	-90	20.5	15.53	1.29	3.34E+19	3.18



#### 断層の不均質な破壊を考慮した津波評価(計算条件)

項目	計算条件
計算領域	・伊予灘を中心として東西約180km, 南北160kmの領域
格子分割サイズ	・沖合いでの最大400mから200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25mと1/2ずつ徐々に 細かい格子を設定。
計算時間間隔	•0.0625秒
基礎方程式	・非線形長波 (浅水理論)の連続式および運動方程式
初期条件	・Mansinha and Smylie (1971)の方法により計算
沖側境界条件	・自由透過条件。 ・ただし関門海峡は波の主成分が反射すると仮定し陸側境界とした。
陸側境界条件	・伊方発電所敷地周囲は陸上遡上を考慮 ・上記以外の陸岸は,静水面より上昇する津波に対して完全反射条件 ・静水面より下降する津波に対して小谷(1998)の遡上境界条件により海底露出 を考慮
海底摩擦係数	<ul> <li>マニングの粗度係数n=0.025m<sup>-1/3</sup>s</li> </ul>
水平渦動粘性係数	•Om²/s
計算対象現象時間	•5時間



JUNDEN 「The displacement fields of inclined faults」, Mansinha.L. and Smilie,D.E., Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.61, 5, 1971 「GISを利用した津波遡上計算と被害推定」,小谷美佐・今村文彦・首藤仲夫,海岸工学論文集, 45, 356-360, 1998

断層の不均質な破壊を考慮した津波評価(計算領域・水深および格子分割)

- 伊予灘を中心として東西約180km, 南北160kmの領域を対象とし, 格子分割は最大400mから200m, 100m, 50m, 25m, 12.5m, 6.25mと1/2ずつ徐々に細かい格子を設定する。
- 水深データについては、データ拡充のために当社が実施した海底地形調査(2013年8月実施)の結果を踏まえて更新している。



計算領域·水深

yow ル深データ作成に用いた主な資料:海底地形調査(四国電力,2013年8月),海図(海上保安庁,2000年11月),南西日本日本近海1000mメッシュ海底地形データ (海洋情報研究センター,1999年6月),海底地形デジタルデータM7003ver2.0及びM7018ver2.0(日本水路協会,2008年4月)

断層の不均質な破壊を考慮した津波評価(計算結果)

#### ○最も厳しいケースを以下に示す。



#### 断層の不均質な破壊を考慮した津波評価(計算結果)



断層の不均質な破壊を考慮した津波評価(計算結果)

- ○その他のケースも含め.計算結果の一覧を以下に示す。
- ○ケース0の水位変動量はケース1.2に対して小さい。
- ○ケース1とケース2の水位変動量は同程度の結果を示している。
- ○ケース1の厳しいケースは「東下端」、ケース2の厳しいケースも「東下端」 であり、両者はほぼ同程度であるが、 ケース1のほうがやや大きい。

			水位下降側				
検討ケー	ス		3号炉 敷地前面	3号炉 補機冷却海水取水口	3号炉 T/B復水器取水先端	3号炉 放水口	3号炉 補機冷却海水取水口
	ケースの	一括破壊	T.P.+3.10m [-0.17m]	T.P.+2.71m [-0.17m]	T.P.+2.45m [-0.17m]	T.P.+2.62m [-0.17m]	T.P2.34m [+0.10m]
		西下端	T.P.+3.22m [-0.16m]	T.P.+2.75m [-0.17m]	T.P.+2.50m [-0.17m]	T.P.+2.63m [-0.17m]	T.P2.55m [+0.10m]
		東下端	T.P.+3.15m [-0.17m]	T.P.+2.68m [-0.17m]	T.P.+2.42m [-0.17m]	T.P.+2.64m [-0.17m]	T.P2.34m [+0.10m]
断層の工物質な破壊を	ケース1	一括破壞	T.P.+6.07m [-0.19m]	T.P.+3.94m [-0.19m]	T.P.+3.23m [-0.18m]	T.P.+3.46m [-0.19m]	T.P3.23m [+0.09m]
の層の不均負な破壊を 考慮した津波評価 (破壊伝播及び大すべり域のすべり量の		西下端	T.P.+5.82m [-0.19m]	T.P.+3.77m [-0.19m]	T.P.+3.15m [-0.18m]	T.P.+3.31m [-0.19m]	T.P3.12m [+0.09m]
<b>个唯かさを考慮した津波評価</b> )		東下端	T.P.+6.30m [-0.19m]	T.P.+4.14m [-0.19m]	T.P.+3.29m [-0.18m]	T.P.+3.63m [-0.19m]	T.P3.31m [+0.09m]
		一括破壞	T.P.+5.93m [-0.18m]	T.P.+3.88m [-0.18m]	T.P.+3.15m [-0.18m]	T.P.+3.39m [-0.18m]	T.P3.15m [+0.10m]
	ケース2	西下端	T.P.+5.71m [-0.18m]	T.P.+3.71m [-0.18m]	T.P.+3.08m [-0.18m]	T.P.+3.24m [-0.18m]	T.P3.04m [+0.10m]
		東下端	T.P.+6.18m [-0.18m]	T.P.+4.08m [-0.18m]	T.P.+3.22m [-0.18m]	T.P.+3.56m [-0.18m]	T.P3.24m [+0.10m]

水位上昇側は朔望平均満潮位(T.P.+1.62m)を考慮し、水位下降側は朔望平均干潮位(T.P.-1.69m)を考慮した値。 [ ]内の数値は伊方発電所における地盤変動量(+が隆起, ーが沈降)。

- 3. 海域の活断層による地殻内地震に伴う津波 断層の不均質な破壊を考慮した津波評価(まとめ)
- ○地震動評価との整合性の観点から、断層の不均質な破壊を考慮した断層モデルによる津波評価を 実施し、既往の評価手法(土木学会、2002)による津波評価結果との比較検証を行った。
- ○評価においては、津波評価上厳しい結果を与えるパラメータ設定を行う観点から、大すべり領域に おけるすべり量等の不確かさを追加で考慮した。
- ○結果, 断層の不均質な破壊を考慮した断層モデルによる津波評価結果は, 既往の評価手法(土木 学会, 2002)による津波評価結果よりも小さい結果を与えることから, 基準津波に対して影響を 及ぼすものではないことを確認した。

### 4. 海底地すべりに伴う津波

前々回部会(平成26年3月20日)から変更なし 本頁~40頁 【評価の流れ】

〇以下の流れに従い、敷地へ影響を及ぼす可能性のある海底地すべりの抽出を行う。

既存の文献に図示された海 底地すべりの特徴の把握 日本水路協会 M7000シリーズを用いて海底地形判 読を実施し、海底地すべりを示唆する地形を抽出 海底地形判読による 地形の特徴の把握 海底地形判読により抽出した海底地すべりを示唆 する地形について音波探査記録を用いて海底地す 音波探査記録による べりであるか否かを検討 反射パターンの 特徴の把握 海底地すべりと 判断されるものを抽出 敷地への影響を評価





# 4. 海底地すべりに伴う津波 (別府湾における海底地すべり地形の特徴)

〇別府湾では不明瞭ながら、地すべりを示唆する地形が2ヶ所判読される。
 〇判読された地すべりを示唆する地形の滑落土塊の大きさは幅が2~4km、長さが4~8km程度である。
 〇音波探査記録によると、海底にサンドウェーブと断層変位地形が認められるものの、全体的には海底下の反射面の連続性が良く、成層構造を示すことから海底地すべりではないと判断される。



### 4. 海底地すべりに伴う津波

【まとめ】

- 〇敷地は外洋からの津波の影響が小さい瀬戸内海の伊予灘に面して海底地形は極めて平坦であり、また敷地周辺において海底地すべりによる津波被害があったという記録は見当たらない。
- Oしたがって,基本的には問題ないと考えられるものの、2011年東北地方太平洋沖 地震の経験を踏まえ、過去の事例に捉われず発電所の更なる安全性向上を図る観 点から,敷地に影響を与えるような海底地すべりが発生する可能性について検討 した。
- 〇既存の文献に図示された海底地すべりについて海底地形判読および音波探査記録の反射パターンにより特徴を把握した。
- ○把握した海底地すべりの特徴に基づき、敷地周辺において海底地形デジタルデー タ(M7000シリーズ)を用いて海底地形判読を行い、別府湾において2ヶ所の地す べりを示唆する地形を抽出した。その他の海域において地すべりを示唆する地形 は認められなかった。
- 〇別府湾における2ヶ所の海底地すべりを示唆する地形について音波探査記録を用いて海底地すべりであるか否かについて検討を行った。海底にサンドウェーブと断層変位地形が認められるものの、全体的には海底下の反射面の連続性が良く、成層構造を示すことから海底地すべりではないと判断される。

〇以上より、伊方発電所に影響を与えるような海底地すべりは認められない。



#### 【地すべりの選定】



※敷地付近の伊予灘沿岸(佐田岬半島の稜線より北側)において独自の地形判読や地表踏査を行い,地すべりの規模が比較的大きく,海岸線との距離や海面からの高さ等から地すべり発生時に海中まで達して津波を起こす可能性があると判断されるものを図示。

【計算結果】

○ 計算の結果, 最も厳しいケースを以下に示す。



【計算結果】



【計算結果】



6. 火山現象(山体崩壊)に伴う津波

【山体崩壊規模の設定】

【不確かさの考慮】

・既往最大規模の火山性地すべりを想定

・地形地質に基づく仮想的最大規模の火山性地すべりを想定

【崩壊ケース1】



既往最大規模の崩壊モデルの山体崩

壊シミュレーションの結果, 土塊がわ

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0

ずかに別府湾へ流入する。

Thickness

# 【崩壊ケース2】

地形地質に基づく仮想的な崩壊モデル 5億4,000万m<sup>3</sup>



デルの山体崩壊シミュレーションの結果,別府湾へ2億8,000万m<sup>3</sup>の土砂 が流入する(崩壊量の半分以上)。

# 6. 火山現象(山体崩壊)に伴う津波

#### 【計算条件】

#### ○粒子流モデル (Patra et al.,2005) による岩屑流計算を実施した後, 二層流モデル (今村ほか,2001) (Maeno and Imamura,2007)とKinematic Landslideモデル(佐竹・加藤,2002)の2通りの手法で津波計算を行う。

岩屑流計算		津波計算							
項目	計算条件		項目	計算条件					
内部摩擦角	$\phi_{int}=30^{\circ}$		計算領域	・伊予灘を中心として東西約180km, 南北160kmの領域					
等価摩擦係数	$\tan\left(\Phi_{\rm bed}\right)=0.1$	格	子分割サイズ	・沖合いでの最大400mから200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25mと1/2ずつ 徐々に細かい格子を設定。					
		Ī	<b>十算時間間隔</b>	・0.0625秒					
			基礎方程式	・非線形長波 (浅水理論)の連続式および運動方程式					
		τ	中側境界条件	・自由透過条件。 ・ただし関門海峡は波の主成分が反射すると仮定し陸側境界とした。					
		ß	<b>挂側境界条件</b>	<ul> <li>・伊方発電所敷地周囲は陸上遡上を考慮</li> <li>・上記以外の陸岸は、静水面より上昇する津波に対して完全反射条件</li> <li>・静水面より下降する津波に対して小谷 (1998)の遡上境界条件により海底 露出を考慮</li> </ul>					
		¥	<b>毎底摩擦係数</b>	<ul> <li>マニングの粗度係数n=0.025m<sup>-1/3</sup>s</li> </ul>					
		水平	<sup>2</sup> 渦動粘性係数	∙0m²/s					
		計算	<b>算対象現象時間</b>	・5時間					
			海水密度	• p <sub>1</sub> =1.03 (g/m <sup>3</sup> )					
			崩壊物密度	• p <sub>2</sub> =2.0 (g/m <sup>3</sup> )					
		二層流	上層の粗度係数	$\cdot n = 0.025 (m^{-1/3} \cdot s)$					
		モデル	下層の粗度係数	$\cdot n = 0.08 (m^{-1/3} \cdot s)$					
			内部摩擦係数	•0.0					
			下層の水平渦動粘性	•0.1m <sup>2</sup> /s					
		Kinematic	比高変化	・岩屑流計算の結果による					
_		Landslide	比高変化開始時刻	・岩屑流計算の結果による					
		Model	比高変化継続時間	・岩屑流計算の結果による					

**JONDEN**「原子力発電所の津波評価技術」土木学会原子力土木委員会津波評価部会, 2002 「GISを利用した津波遡上計算と被害推定」、小谷美佐・今村文彦・首藤伸夫、海岸工学論文集、45、356-360、1998

# 6. 火山現象(山体崩壊)に伴う津波

【計算結果】

○最も厳しいケースを以下に示す。



# 6. 火山現象(山体崩壊)に伴う津波

【計算結果】



# 7. 対象津波の選定結果





○基準地震動の主要動継続時間を踏まえ、地震性の地すべりが地震発生後約110秒間の任意の時 刻で発生すると想定する。



H25.7申請時の基準地震動Ss-1

H26.11審査会合を踏まえた基準地震動Ss-1

○次頁に示す抽出方法により「海域の活断層に想定される地震に伴う津波」と「地すべりに伴う津
 波」の検討用時間差を抽出し,重畳津波の一体計算を実施する。

#### 8. 重畳津波(検討用時間差の抽出方法)

- ① 主要動継続時間を設定(=110秒)
- ② "海域活断層に想定される地震に伴う津波"における着目地点別の最も厳しいケースについて、それぞれ水位変動量が最大となる時刻を探索(=5分26秒:下図例(補機冷却海水取水口)の場合)
- ③ ②を起点として、地すべり津波すべての地点ケースに対して、110秒の範囲内で水位変動量が最大となる時間 差を探索(=79秒:下図例(地点④亀浦)の場合)



※2 地点④(亀浦)

# 8. 重畳津波(検討用時間差の抽出結果)





#### 8. 重畳津波(重畳条件の設定)

○検討用時間差の抽出結果を基に、以下に示す重量ケースに対して津波計算を実施する。



	<b>-</b>	<b></b>	海域の活断層に想定される	地すべり津波				
重量ケース		着目地点	地震に伴う津波	地点ケース	評価手法	時間差(秒)		
Α		敷地前面	*1	④(亀浦)		97		
В	ᅶᄷᇉᆸᆁ	補機冷却海水取水口	*2	④(亀浦)	二層流 モデル	79		
С	「─────────────────────────────────────	T/B復水器取水先端	*3	⑤(立神岩)		15		
D		放水口	*2	⑤(立神岩)		12		
E	水位下降側	補機冷却海水取水口	*4	③(海岬)		71		

※1 【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北75度,すべり角:165度 【豊予海峡】傾斜角:90度,すべり角:150度 【別府地溝南縁】傾斜角:北75度,すべり角:-90度 【別府湾断層帯】傾斜角:南75度,すべり角:-90度

※2 【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北85度, すべり角:165度 【豊予海峡】傾斜角:90度, すべり角:150度 【別府地溝南縁】傾斜角:北75度, すべり角:-90度 【別府湾断層帯】傾斜角:南75度, すべり角:-90度

※3 【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北80度, すべり角:165度 【豊予海峡】傾斜角:90度, すべり角:150度 【別府地溝南縁】傾斜角:北75度, すべり角:-90度 【別府湾断層帯】傾斜角:南75度, すべり角:-90度

※4 【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北75度, すべり角:195度 【豊予海峡】傾斜角:90度, すべり角:150度 【別府地溝南縁】傾斜角:北75度, すべり角:-90度 【別府湾断層帯】傾斜角:南75度, すべり角:-90度

# 8. 重畳津波(計算条件)

	項目	計算条件					
	計算領域	・伊予灘を中心として東西約180km, 南北160kmの領域					
*	各子分割サイズ	・沖合いでの最大400mから200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25mと1/2ずつ 徐々に細かい格子を設定。					
	計算時間間隔	•0.02秒					
	基礎方程式	・非線形長波 (浅水理論)の連続式および運動方程式					
	初期条件	・Mansinha and Smylie (1971)の方法により計算					
	沖側境界条件	・自由透過条件。 ・ただし関門海峡は波の主成分が反射すると仮定し陸側境界とした。					
陸側境界条件		・伊方発電所敷地周囲は陸上遡上を考慮 ・上記以外の陸岸は,静水面より上昇する津波に対して完全反射条件 ・静水面より下降する津波に対して小谷(1998)の遡上境界条件により海 底露出を考慮					
	海底摩擦係数	・マニングの粗度係数n=0.025m <sup>-1/3</sup> s					
水	平渦動粘性係数	•Om²/s					
計	算対象現象時間	・5時間					
	海水密度	• p <sub>1</sub> =1.03 (g/m <sup>3</sup> )					
	崩壊物密度	• p <sub>2</sub> =2.0 (g/m <sup>3</sup> )					
二層流	上層の粗度係数	•n=0.025 (m <sup>-1/3</sup> •s)					
モデル	下層の粗度係数	$\cdot n = 0.40 (m^{-1/3} \cdot s)$					
	内部摩擦係数	•0.0					
	下層の水平渦動粘性	•0.1m²/s					



JUNDEN 「The displacement fields of inclined faults」, Mansinha,L. and Smilie,D.E., Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.61, 5, 1971 「GISを利用した津波遡上計算と被害推定」,小谷美佐・今村文彦・首藤仲夫,海岸工学論文集, 45, 356-360, 1998

#### 8. 重畳津波(計算領域・水深および格子分割)

- 伊予灘を中心として東西約180km, 南北160kmの領域を対象とし, 格子分割は最大400mから200m, 100m, 50m, 25m, 12.5m, 6.25mと1/2ずつ徐々に細かい格子を設定する。
- 水深データについては、データ拡充のために当社が実施した海底地形調査(2013年8月実施)の結果を踏まえて更新している。



計算領域·水深

JONDEN 水深データ作成に用いた主な資料:海底地形調査(四国電力,2013年8月),海図(海上保安庁,2000年11月),南西日本日本近海1000mメツシュ海底地形データ (海洋情報研究センター,1999年6月),海底地形デジタルデータM7003ver2.0及びM7018ver2.0(日本水路協会,2008年4月)

### 8. 重畳津波(計算結果)

#### ○各着目地点における最も厳しいケースを以下に示す。



### 8. 重畳津波(計算結果)



## 8. 重畳津波(計算結果)



# 9. 基準津波の策定(計算結果の整理)

#### 11/14審査会合(6/4部会から変更)

						水位下降側			
				検討ケース	3号炉 敷地前面	3号炉 補機冷却海水取水口	3号炉 T/B復水器取水先端	3号炉 放水口	3号炉 補機冷却海水取水口
I	地にプ	19	946年昭	3和南海地震津波	T.P.+1.69m [-0.05m]	T.P.+1.69m [-0.05m]	T.P.+1.69m [-0.05m]	T.P.+1.69m [-0.05m]	T.P1.76m [-0.05m]
П	震恐レに定し	内	閣府検	討会の南海トラフの巨大津波	T.P.+2.39m [-0.84m]	T.P.+2.37m [-0.84m]	T.P.+2.38m [-0.84m]	T.P.+2.38m [-0.84m]	T.P2.55m [-0.84m]
II-1			同上 (7	水平渦動粘性係数0m²/s)(2014/2/20)	T.P.+2.45m [-0.84m]	T.P.+2.38m [-0.84m]	T.P.+2.38m [-0.84m]	T.P.+2.39m [-0.84m]	T.P2.55m [-0.84m]
II-2	波近	琉	球海溝	の地震に伴う津波(渦動粘性係数0m <sup>2</sup> /s)(2014/3/12)	T.P.+2.02m [-0.06m]	T.P.+2.00m [-0.06m]	T.P.+2.00m [-0.06m]	T.P.+2.00m [-0.06m]	T.P2.05m [-0.06m]
Ш		15	596年屬	長豊後地震による津波	T.P.+2.07m [+0.05m]	T.P.+2.05m [+0.05m]	T.P.+2.06m [+0.05m]	T.P.+2.05m [+0.05m]	T.P2.33m [+0.05m]
IV		敷	地前面	海域の断層群の地震による津波	T.P.+3.49m [-0.19m]	T.P.+3.14m [-0.19m]	T.P.+2.72m [-0.19m]	T.P.+2.90m [-0.19m]	T.P3.05m [+0.19m]
IV-1		海	域130	km連動モデル(2013/8/21)	T.P.+4.08m [-0.27m]	T.P.+3.50m [-0.27m]	T.P.+2.95m [-0.27m]	T.P.+3.22m [-0.27m]	T.P3.41m [+0.30m]
IV-4	に想海  伴定域  うさの		同上()	局動粘性係数0m <sup>2</sup> /s)(2014/2/20)	T.P.+6.81m [-0.27m]	T.P.+4.53m [-0.29m]	T.P.+3.53m [-0.27m]	T.P.+3.87m [-0.29m]	T.P3.73m [+0.30m]
IV-5	津れ活 波る断		同上	(渦動粘性係数Om <sup>2</sup> /s. 剛性率を見直した評価)(2014/5/16)	T.P.+7.56m [-0.33m]	T.P.+5.22m [-0.40m]	T.P.+3.87m [-0.36m]	T.P.+4.37m [-0.40m]	T.P4.08m [+0.34m]
IV-2	地層震に		局地的	な隆起・沈降を考慮した津波評価(手法(1))(2013/10/23)	T.P.+2.84m [±0m]	T.P.+2.17m[±0m]	T.P.+2.37m[±0m]	T.P.+2.35m[±0m]	T.P3.36m [±0m]
IV-4A			同上	(手法(2))(渦動粘性係数0m²/s)(2014/2/20)	T.P.+6.23m [+0.23m]	T.P.+3.49m [+0.27m]	T.P.+2.43m [+0.25m]	T.P.+2.77m [+0.26m]	T.P3.26m [+0.27m]
IV-3			断層の	不均質な破壊を考慮した津波評価(2013/10/23)	T.P.+2.59m [-0.15m]	T.P.+2.38m [-0.16m]	T.P.+2.33m [-0.15m]	T.P.+2.36m [-0.16m]	T.P2.16m [+0.11m]
IV-4B			同上	(すべり量の不確かさ考慮)(渦動粘性係数0m <sup>2</sup> /s)(2014/2/20)	T.P.+5.72m [-0.16m]	T.P.+3.72m [-0.17m]	T.P.+3.07m [-0.16m]	T.P.+3.28m [-0.17m]	T.P3.33m [+0.10m]
IV-6			同	上(すべり量の更なる不確かさ等考慮)(渦動粘性係数Om <sup>2</sup> /s)	T.P.+6.30m [-0.19m]	T.P.+4.14m [-0.19m]	T.P.+3.29m [-0.18m]	T.P.+3.63m [-0.19m]	T.P3.31m [+0.09m]
v	火山の山体	<b>\$</b> 崩	壊に伴う	う津波(鶴見岳の山体崩壊に伴う津波)	T.P.+2.21m[±0m]	T.P.+2.20m [±0m]	T.P.+2.21m[±0m]	T.P.+2.20m [±0m]	T.P2.14m[±0m]
V-1				同上(渦動粘性係数0m <sup>2</sup> /s)(2014/2/20)	T.P.+2.24m [±0m]	T.P.+2.23m[±0m]	T.P.+2.23m[±0m]	T.P.+2.23m[±0m]	T.P2.11m[±0m]
VI	地すべりに	伴う	)津波(信	尹予灘沿岸部の地すべりに伴う津波)	T.P.+4.09m [±0m]	T.P.+3.29m[±0m]	T.P.+2.87m[±0m]	T.P.+2.91m[±0m]	T.P2.75m [±0m]
VI-1				同上(渦動粘性係数0m²/s)(2014/2/20)	T.P.+6.35m [±0m]	T.P.+3.99m [±0m]	T.P.+3.26m [±0m]	T.P.+3.90m [±0m]	T.P3.36m [±0m]
VII	重畳津波(Ⅳ・Ⅵ)				T.P.+3.51m [-0.19m]	T.P.+2.95m [-0.19m]	T.P.+2.62m [-0.19m]	T.P.+2.81m [-0.19m]	T.P3.13m [+0.19m]
VII-1	重畳津波(	IV-	1•VI)	(2013/10/23)	T.P.+4.35m [-0.27m]	T.P.+3.60m [-0.27m]	T.P.+2.90m [-0.27m]	T.P.+2.94m [-0.27m]	T.P3.45m [+0.30m]
VII-2	重畳津波(	IV-	4•VI-	1)(2014/2/20)	T.P.+7.39m [-0.27m]	T.P.+4.78m [-0.29m]	T.P.+3.87m [-0.27m]	T.P.+4.20m [-0.29m]	T.P4.10m [+0.30m]
VII-3	重畳津波(	IV -	5•VI-	1:52秒)(2014/5/16)	T.P.+8.12m [-0.36m]	T.P.+5.45m [-0.40m]	T.P.+4.21m [-0.36m]	T.P.+4.69m [-0.40m]	T.P4.42m [+0.34m]
VII-4	重畳津波(	IV-	5•VI-	1;110秒)	T.P.+8.12m [-0.36m]	T.P.+5.46m [-0.40m]	T.P.+4.21m [-0.36m]	T.P.+4.69m [-0.40m]	T.P4.60m [+0.34m]

水位上昇側は朝望平均満潮位(T.P.+1.62m)を考慮し、水位下降側は朔望平均干潮位(T.P.-1.69m)を考慮した値。 [ ]内の数値は伊方発電所における地盤変動量(+が隆起, ーが沈降)。

#### 9. 基準津波の策定(検討ケース)

○ 以上の検討結果を踏まえ、下表に示すケースについて基準津波を策定する。

#### ○ 策定の基準とする着目地点は、基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイドⅡ. 耐津波設計方針 4. 津波 防護方針に基づき下表のとおり設定した。

#### 36/4部会から変更

						上昇側				下降側	
	検討ケース <sup>※</sup>	3号恒	3号炉		3号炉		3号恒		3号炉		
			敷地前面	補機冷却 海水取水口 海水ピット ポンプ室※3		T/B復水器 取水先端	取水ピット*2	放水口	放水ピット*2	補機冷却 海水取水口	海水ピット ポンプ室*2
	重畳津波	重畳 ケースC	T.P.+8.12m [-0.36m]	_	_	T.P.+4.21m [-0.36m]	T.P.+5.08m [-0.36m]	_	_	_	_
上		重畳 ケースB	_	T.P.+5.46m [-0.40m]	-	_	-	_	-	_	-
升側		重畳 ケースD	-	-	-	-	-	T.P.+4.69m [-0.40m]	-	-	-
	海域の活断層に想定 される地震に伴う津波	ア	-	-	T.P.+4.13m [-0.40m]	-	-	_	T.P.+4.07m [-0.39m]	_	-
下降側	重畳津波	重畳 ケースE	_	_	_	_	_	_	-	T.P4.60m [+0.34m]	T.P3.25m [+0.34m]

表中の数値は、各着目地点における余裕高が最も厳しくなるケースにおける最高・最低水位。[30]内の数値は伊方発電所における地盤変動量(+が隆起、ーが沈降)。 余裕高=評価基準値+地盤変動量-最高水位(または最低水位))。

**%1** 

- 重畳ケースC:【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北80度, すべり角:165度【豊予海峡】傾斜角:90度, すべり角:150度【別府地溝南縁】傾斜角:北75度, すべり角:-90度 【別府湾断層帯】傾斜角:南75度, すべり角:-90度【地すべり地点】⑤(立神岩)【評価手法】二層流【時間差】 15秒
- 重畳ケースB:【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】 傾斜角:北85度,すべり角:165度 【豊予海峡】 傾斜角:90度,すべり角:150度 【別府地溝南縁】 傾斜角:北75度,すべり角:-90度 【別府湾断層帯】 傾斜角:南75度,すべり角:-90度 【地すべり地点】 ④ (亀浦) 【評価手法】 二層流 【時間差】 79秒
- 重畳ケースD:【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北85度, すべり角:165度【豊予海峡】傾斜角:90度, すべり角:150度【別府地溝南縁】傾斜角:北75度, すべり角:-90度 【別府湾断層帯】傾斜角:南75度, すべり角:-90度【地すべり地点】⑤(立神岩)【評価手法】二層流【時間差】 12秒
- 重畳ケースE:【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】 傾斜角:北75度,すべり角:195度 【豊予海峡】 傾斜角:90度,すべり角:150度 【別府地溝南縁】 傾斜角:北75度,すべり角:-90度 【別府湾断層帯】 傾斜角:南75度,すべり角:-90度 【地すべり地点】 ③ (海岬) 【評価手法】 二層流 【時間差】 71秒
- ア: 【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北85度, すべり角:165度【豊予海峡】傾斜角:90度, すべり角:150度【別府地溝南縁】傾斜角:北75度, すべり角:-90度 【別府湾断層帯】傾斜角:南75度, すべり角:-90度
- ※2 海水ビットボンプ室・取水ビット・放水ビットにおける最高・最低水位については、耐津波設計に係る事由であるが先行して記載。計算条件は耐津波審査会合(2014年3月6日)のとおり。計算ケースは前述の重畳津波に対応する ケース及びこれら重畳津波を構成する各波源津波に対応するケース。なお、表中に記載の管路解析の計算条件は以下のとおり。
  - ・上昇側(海水ビットボンブ室) スクリーン損失:あり、貝付着:なし、海水ビット堰:あり、ボンブ取水量:海水ボンブ2台・海水取水ボンブ0台
  - ・上昇側(取水ピット) スクリーン損失:なし、貝付着:なし、循環水ポンプ運転状態:停止中
  - ・上昇側(放水ピット) 見付着:あり、循環水ポンプ運転状態:運転中
  - ・下降側(海水ビットボンブ室) スクリーン損失:あり,貝付着:あり,海水ビット堰:あり,ポンブ取水量:海水ボンブ4台・海水取水ボンブ0台

### 9. 基準津波の策定(参考:前回部会(平成26年6月4日)の検討ケース)

○「数値シュミレーション結果の整理」に示した波源毎の最も厳しいケースのうち、さらに各着目地点における最も厳しい ケースを選定し、下表に整理した、

#### ○ 以上の検討結果を踏まえ、下表に示すケースについて基準津波を策定する。

					下降側						
	検討ケース <sup>*1</sup>		3号炬	3号炉		3号炉	_	3号恒		3号炉	
		敷地前面	補機冷却 海水取水口 ポンプ室 <sup>※2</sup>		T/B復水器 取水先端	<b>取水ピット</b> *2	放水口	放水ピット※2	補機冷却 海水取水口	海水ピット ポンプ室*2	
	重畳津波	重畳 ケースC	T.P.+8.12m [-0.36m]	-	Ι	T.P.+4.21m [-0.36m]	T.P.+5.08m [-0.36m]	-	Ι	_	Ι
上昇側		重畳 ケースD	-	T.P.+5.45m [-0.40m]	T.P.+4.43m [-0.40m]	-	-	T.P.+4.69m [-0.40m]	Ι	-	-
	海域の活断層に想定 される地震に伴う津波	ア	_	_	Ι	-	-	-	T.P.+4.07m [-0.39m]	_	-
下降側	重畳津波	重畳 ケースE	_	_	Ι	_	_	-	Ι	T.P4.42m [+0.34m]	-
	海域の活断層に想定 される地震に伴う津波	1	_	-	-	-	-	_	_	_	<b>T.P3.52m</b> [+0.34m]

表中の数値は、各着目地点における余裕高が最も厳しくなるケースにおける最高・最低水位。[30]内の数値は伊方発電所における地盤変動量(+が隆起、ーが沈降)。 余裕高=評価基準値+地盤変動量-最高水位(または最低水位))。

**%1** 

- 重畳ケースC:【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】 傾斜角:北80度, すべり角:165度 【豊予海峡】 傾斜角:90度, すべり角:150度 【別府地溝南縁】 傾斜角:北75度, すべり角:-90度 【別府湾断層帯】 傾斜角:南75度, すべり角:-90度 【地すべり地点】 ⑤ (立神岩) 【評価手法】 二層流 【時間差】 15秒
- 重畳ケースD:【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北85度, すべり角:165度【豊予海峡】傾斜角:90度, すべり角:150度【別府地溝南縁】傾斜角:北75度, すべり角:-90度 【別府湾断層帯】傾斜角:南75度, すべり角:-90度【地すべり地点】⑤(立神岩)【評価手法】二層流【時間差】12秒
- 重畳ケースE:【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北75度, すべり角:195度【豊予海峡】傾斜角:90度, すべり角:150度【別府地溝南縁】傾斜角:北75度, すべり角:-90度 【別府湾断層帯】傾斜角:南75度, すべり角:-90度【地すべり地点】④(亀浦)【評価手法】二層流【時間差】20秒
- ア: 【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北85度, すべり角:165度【豊予海峡】傾斜角:90度, すべり角:150度【別府地溝南縁】傾斜角:北75度, すべり角:-90度 【別府湾断層帯】傾斜角:南75度, すべり角:-90度
- イ: 【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北75度, すべり角:195度【豊予海峡】傾斜角:90度, すべり角:150度【別府地溝南縁】傾斜角:北75度, すべり角:-90度 【別府湾断層帯】傾斜角:南75度, すべり角:-90度
- ※2 海水ビットポンプ室・取水ビット・放水ビットにおける最高・最低水位については、耐津波設計に係る事由であるが先行して記載。計算条件は耐津波審査会合(2014年3月6日)のとおり。計算ケースは前述の重畳津波に対応する ケース及びこれら重畳津波を構成する各波源津波に対応するケース。なお、表中に記載の管路解析の計算条件は以下のとおり。
  - ・上昇側(海水ビットポンプ室) スクリーン損失:あり、貝付着:なし、海水ビット堰:あり、ポンプ取水量:海水ポンプ2台・海水取水ポンプ0台
  - ・上昇側(取水ピット) スクリーン損失:なし、貝付着:なし、循環水ポンプ運転状態:停止中
  - ・上昇側(放水ピット) 見付着:あり、循環水ポンプ運転状態:運転中
  - ・下降側(海水ビットボンプ室) スクリーン損失:あり、貝付着:なし、海水ビット堰:なし、ポンプ取水量:海水ポンプ4台・海水取水ボンプ0台

### 9. 基準津波の策定



ア: 【敷地前面海域の断層群+伊予セグメント】傾斜角:北85度、すべり角:165度【豊予海峡】傾斜角:90度、すべり角:150度【別府地溝南縁】傾斜角:北75度、すべり角:-90度 【別府湾断層帯】傾斜角:南75度, すべり角:-90度





### 【参考】用語集

剛性率:断層破壊を生じる地殻部分の硬さの指標

- 朔望平均満潮位:朔(新月)および望(満月)の日から5日以内に現れる、各月の最高満潮面 の平均値
- 水平渦動粘性係数:海水の水平方向の動粘性についての係数。海水の運動には、大小さまざ まな渦が含まれる。しかし、これらの全てを同時に扱うことは不可能であり、 対象とする現象よりも小さいスケールの現象からの運動量輸送への寄与 を、分子粘性と同様の表現形式で扱うことが多く、これを渦動粘性または 渦粘性という。この場合の粘性係数(渦動粘性係数)は、分子粘性係数に 比べて桁違いに大きい。
  - 断層傾斜角:波源となる断層が傾斜している角度

断層のすべり角:波源となる断層が活動する場合の方向を示す角度

