

## 平成25年度伊方発電所の異常時通報連絡状況

平成26年8月  
愛媛県

No.	発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	異常の概要	国の 報告 対象	県の 公表 区分	号 機別	管理 区域	異常 の 種類
1	25.5.7	25.6.10	碍子洗浄ポンプの電源ケーブルの損傷	無	C	3	外	設備故障
2	25.6.5 <sup>※1</sup>	25.6.5	燃料集合体への付着物およびその通報遅れ	無	A	3	内	設備故障 (その他) <sup>※2</sup>
3	25.6.6	25.7.10	作業員の負傷	無	C	3	内	負傷等
4	25.6.13	25.6.14	燃料取替用水タンク水浄化系配管の水抜き用弁からの漏えい	無	B	1	内	設備故障
5	25.6.18	25.7.10	作業員の負傷	無	C	123	外	負傷等
6	25.6.23	25.6.24	使用済燃料ピット冷却器3B補機冷却水出口安全弁からの冷却水の漏えい	無	B	3	内	設備故障
7	25.7.4	25.8.12	放水口水モニタの上昇	無	C	12	外	自然変動
8	25.7.4	25.8.12	火災感知器の異常	無	C	2	外	設備故障
9	25.7.29	25.8.12	作業員の負傷	無	C	2	外	負傷等
10	25.8.7	25.8.7	雑固体処理建屋高圧圧縮減容装置からの油漏えい	無	B	123	内	設備故障
11	25.9.4	25.10.10	純水配管及び消火配管の変形	無	C	123	外	設備故障
12	25.11.10	25.12.10	放水口水モニタの上昇	無	C	12	外	自然変動
13	25.12.15	26.1.10	作業員の負傷	無	C	12	外	負傷等
14	26.1.15	25.2.10	海水ピットにおける測定用工具の発見	無	C	3	外	その他
15	26.2.2	26.3.10	放水口水モニタの上昇	無	C	12	外	自然変動
16	26.2.2	26.3.10	放水ピット水モニタの上昇	無	C	3	外	自然変動
17	26.3.14	26.3.14	伊方発電所における地震の観測(1号機:56ガル、2号機:55ガル、3号機:45ガル)	無	A	123	—	地震観測
平成25年度合計			A : 2 B : 3 C : 12 計 : 17					

※1 平成25年4月12日に発生し、平成25年6月5日に報告があったもの。

※2 通報遅れであったため、プレス時にはA区分のその他で公表。

(参考)

【国への報告対象別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
対象	2 <sup>※1</sup>	1 <sup>※2</sup>	1	1	1	1	1 <sup>※2</sup>	0	3 <sup>※2</sup>	2	2 <sup>※2</sup>	0	0
対象外	38	45	45	49	38	32	47	33	44	42	31	21	17
計	40	46	46	50	39	33	48	33	47	44	33	21	17

※1 作業員の負傷1件を含む

※2 作業員の負傷

【種類別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
設備故障	29	28	30	28	31	12	33	19	30	30	20	9	7
負傷等	2	4	4	4	2	2	6	4	10	4	5	2	4
地震観測	2	2	2	1	3	7	1	3	0	1	1	3	1
モニタ自然変動	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	2	5	4
系統ショック	4	7	4	9	1	10	3	5	6	8	3	0	0
その他	2	4	6	7 <sup>※1</sup>	2	3	4	1	1	1	2 <sup>※2</sup>	2 <sup>※1</sup>	1

※1 火災1件を含む

※2 発煙1件を含む

【公表区分別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	5	3	5	7	9	5	7	2	9	4	2	1	2
B	6	10	11	8	7	5	11	5	8	11	5	2	3
C	29	33	30	35	23	23	30	26	30	29	26	18	12

【号機別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	9	11	8	10	6	8	19	5	8	8	6	2	1
2	11	11	9	11	12	5	15	5	10	13	4	4	2
3	10	12	21	15	10	3	8	10	12	12	10	3	6
共用	10	12	8	14	11	17	6	13	17	11	13	12	8

【管理区域別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
内	12	10	16	13	13	5	14	6	10	12	5	3	5
外等	28	36	30	37	26	28	34	27	37	32	28	18	12