

## 平成26年度伊方発電所の異常時通報連絡状況

平成27年8月  
愛媛県

No.	発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	異常の概要	国の 報告 対象	県の 公表 区分	号 機 別	管理 区域	異常 の 種類
1	26.4.8	26.5.12	純水装置付属設備からの苛性ソーダの漏えい	無	C	12	外	設備故障
2	26.5.16	26.5.16	固体廃棄物貯蔵庫火災感知器用ケーブルの切断	無	B	123	内	設備故障
3	26.6.17	26.7.10	作業員の負傷	無	C	1	内	負傷等
4	26.6.29	26.7.10	モニタリングステーションじんあいモニタの不具合	無	C	123	外	設備故障
5	26.7.2	26.8.11	作業員の負傷	無	C	3	内	負傷等
6	26.8.5	26.9.10	集合作業場の火災受信機の不具合	無	C	123	外	設備故障
7	26.9.23	26.10.10	技術員控室の発煙	無	C	2	外	設備故障
8	26.10.1	26.11.10	作業員の負傷	無	C	—	外	負傷等
9	26.10.16	26.11.10	伊方発電所における地震の観測(1号機:3ガル、2号機:2ガル)	無	C	12	—	地震観測
10	26.11.7	26.12.10	作業員の負傷	無	C	—	外	負傷等
11	26.11.11	26.11.11	作業員の救急搬送	無	A	—	外	その他
12	26.11.18	26.11.18	アスファルト固化装置廃液供給タンクへの配管からの析出	無	B	2	内	設備故障
13	26.11.21	26.12.10	2次系ブローダウンタンク上面の亀裂	無	C	2	外	設備故障
14	26.11.26	26.12.10	補助ボイラ煙突に設置している避雷針の破損	無	C	3	外	設備故障
15	26.12.13	27.1.13	伊方発電所における地震の観測(3号機:4ガル)	無	C	3	—	地震観測
16	27.1.30	27.2.10	作業員の負傷	無	C	3	内	負傷等
17	27.2.3	27.3.10	伊方発電所における地震の観測(1号機:4ガル、2号機:5ガル、3号機:4ガル)	無	C	123	—	地震観測
18	27.2.10	27.3.10	海水淡水化装置塩酸注入配管からの塩酸の漏えい	無	C	3	外	設備故障
19	27.3.11	27.4.10	作業員の負傷	無	C	3	内	負傷等
20	27.3.20	27.4.10	非常用ディーゼル発電機補機室内における溢水	無	C	3	外	設備故障
平成26年度合計			A : 1 B : 2 C : 17 計 : 20					

(参考)

【国への報告対象別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
対象	2 <sup>※1</sup>	1 <sup>※2</sup>	1	1	1	1	1 <sup>※2</sup>	0	3 <sup>※2</sup>	2	2 <sup>※2</sup>	0	0	0
対象外	38	45	45	49	38	32	47	33	44	42	31	21	17	20
計	40	46	46	50	39	33	48	33	47	44	33	21	17	20

※1 作業員の負傷1件を含む

※2 作業員の負傷

【種類別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
設備故障	29	28	30	28	31	12	33	19	30	30	20	9	7	10
負傷等	2	4	4	4	2	2	6	4	10	4	5	2	4	6
地震観測	2	2	2	1	3	7	1	3	0	1	1	3	1	3
モニタ自然変動	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	2	5	4	0
系統ショック	4	7	4	9	1	10	3	5	6	8	3	0	0	0
その他	2	4	6	7 <sup>※1</sup>	2	3	4	1	1	1	2 <sup>※2</sup>	2 <sup>※1</sup>	1	1

※1 火災1件を含む

※2 発煙1件を含む

【公表区分別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	5	3	5	7	9	5	7	2	9	4	2	1	2	1
B	6	10	11	8	7	5	11	5	8	11	5	2	3	2
C	29	33	30	35	23	23	30	26	30	29	26	18	12	17

【号機別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	9	11	8	10	6	8	19	5	8	8	6	2	1	1
2	11	11	9	11	12	5	15	5	10	13	4	4	2	3
3	10	12	21	15	10	3	8	10	12	12	10	3	6	7
共用	10	12	8	14	11	17	6	13	17	11	13	12	8	9

【管理区域別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
内	12	10	16	13	13	5	14	6	10	12	5	3	5	6
外等	28	36	30	37	26	28	34	27	37	32	28	18	12	14

県の公表区分

区分	内容
A	○安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 (放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等) ○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 (大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等) ○その他特に重要と認められる事態
B	○管理区域内の設備の異常 ○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 ○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき ○その他重要と認められる事態
C	○区分A, B以外の事項

平成26年度伊方発電所において観測された地震

No.	発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	震央地名 地震名	震源地	各号機の震度計計測値			周辺の県設置震度計計測値	
					1号機	2号機	3号機	湊浦	三机
1	26.10.16	26.11.10	伊予灘	伊予灘	3ガル	2ガル	－	9.9ガル	5.5ガル
2	26.12.13	27.1.13	豊後水道	豊後水道	－	－	4ガル	－	－
3	27.2.3	27.3.10	愛媛県南予	愛媛県南予	4ガル	5ガル	4ガル	8.2ガル	4.0ガル
平成26年度合計					計：3				