

平成27年度伊方発電所の異常時通報連絡状況

平成28年8月
愛媛県

No.	発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	異常の概要	国の 報告 対象	県の 公表 区分	号 機別	管理 区域	異常 の 種類
1	27.5.9	27.6.10	作業員の体調不良	無	C	—	外	負傷等
2	27.6.8	27.7.10	平簪(ひらばえ)守衛所の火災受信機盤の不具合	無	C	123	外	設備故障
3	27.6.19	27.7.10	海水淡水化装置のRO高圧ポンプの軸シール部の海水飛散防止カバーの損傷	無	C	3	外	設備故障
4	27.6.23	27.7.10	コンテナ式ホールボディカウンタの発電機用燃料タンクからの油の漏えい	無	C	123	外	設備故障
5	27.6.30	27.7.10	放水口水モニタの指示上昇	無	C	12	外	自然変動
6	27.7.1	27.8.10	放水口水モニタの指示上昇	無	C	12	外	自然変動
7	27.7.1	27.8.10	モニタリングポストNo. 4の指示上昇	無	C	123	外	自然変動
8	27.7.1	27.8.10	補助ボイラ室の火災感知器の不具合	無	C	3	外	設備故障
9	27.7.3	27.8.10	地震の観測(1号機:3ガル、2号機:3ガル)	無	C	12	—	地震観測
10	27.7.13	27.8.10	地震の観測(1号機:14ガル、2号機:13ガル、3号機:13ガル)	無	C	123	—	地震観測
11	27.7.24	27.8.10	地震の観測(1号機:3ガル、2号機:4ガル、3号機:5ガル)	無	C	123	—	地震観測
12	27.7.27	27.8.10	補助ボイラ建屋二酸化炭素消火設備制御盤の不具合	無	C	3	外	設備故障
13	27.7.28	27.7.28	作業員の救急搬送	無	A	3	内	負傷等
14	27.7.29	27.7.29	作業員の体調不良	有	A	—	外	その他
15	27.8.18	27.9.10	作業員の負傷	無	C	—	外	負傷等
16	28.8.20	27.8.20	作業員の救急搬送	無	A	—	外	その他
17	27.8.21	27.9.10	地震の観測(1号機:3ガル、2号機:3ガル、3号機:4ガル)	無	C	123	—	地震観測
18	27.8.22	27.9.10	所内変圧器の火災感知器の不具合	無	C	2	外	設備故障
19	27.9.10	27.9.10	作業員の救急搬送	有	A	—	外	負傷等
20	27.9.15	27.10.13	海水ポンプ出口配管への次亜塩素酸ソーダ注入配管のフランジ部からの次亜塩素酸ソーダの漏えい	無	C	2	外	設備故障
21	27.9.16	27.10.13	作業員の体調不良	無	C	123	外	その他
22	27.10.5	27.11.10	硫酸第一鉄溶解タンクまわりの溢水	無	C	3	外	設備故障
23	27.10.20	27.11.10	純水装置における塩酸移送ポンプの不具合	無	C	12	外	設備故障
24	27.11.10	27.12.10	作業員の負傷	無	C	3	内	負傷等
25	27.12.14	27.12.14	作業員の負傷	有	A	3	内	負傷等
26	27.12.15	27.12.15	海水系統配管からの海水の漏えい	無	A	1	内	設備故障
27	28.1.8	28.1.8	放水ピット内残留塩素濃度の上昇	無	A	3	外	設備故障
28	28.1.8	28.2.10	作業員の負傷	無	C	3	外	負傷等
29	28.2.11	28.3.10	作業員の負傷	無	C	3	外	負傷等
30	28.2.12	28.3.10	地震の観測(1号機:3ガル、2号機:4ガル、3号機:3ガル)	無	C	123	—	地震観測
31	28.2.22	28.3.10	作業員の負傷	無	C	3	内	負傷等
32	28.3.1	28.3.1	作業員の救急搬送	無	A	—	外	その他
平成27年度合計			A : 8 B : 0 C : 24 計 : 32					

(参考)

【国への報告対象別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
対象	2 ^{※1}	1 ^{※2}	1	1	1	1	1 ^{※2}	0	3 ^{※2}	2	2 ^{※2}	0	0	0	3 ^{※2}
対象外	38	45	45	49	38	32	47	33	44	42	31	21	17	20	29
計	40	46	46	50	39	33	48	33	47	44	33	21	17	20	32

※1 作業員の負傷1件を含む

※2 作業員の負傷

【種類別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
設備故障	29	28	30	28	31	12	33	19	30	30	20	9	7	10	11
負傷等	2	4	4	4	2	2	6	4	10	4	5	2	4	6	9
地震観測	2	2	2	1	3	7	1	3	0	1	1	3	1	3	5
モニタ自然変動	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	2	5	4	0	3
系統ショック	4	7	4	9	1	10	3	5	6	8	3	0	0	0	0
その他	2	4	6	7 ^{※1}	2	3	4	1	1	1	2 ^{※2}	2 ^{※1}	1	1	4

※1 火災1件を含む

※2 発煙1件を含む

【公表区分別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
A	5	3	5	7	9	5	7	2	9	4	2	1	2	1	8
B	6	10	11	8	7	5	11	5	8	11	5	2	3	2	0
C	29	33	30	35	23	23	30	26	30	29	26	18	12	17	24

【号機別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9	11	8	10	6	8	19	5	8	8	6	2	1	1	1
2	11	11	9	11	12	5	15	5	10	13	4	4	2	3	2
3	10	12	21	15	10	3	8	10	12	12	10	3	6	7	11
共用	10	12	8	14	11	17	6	13	17	11	13	12	8	9	18

【管理区域別】

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
内	12	10	16	13	13	5	14	6	10	12	5	3	5	6	5
外等	28	36	30	37	26	28	34	27	37	32	28	18	12	14	27

県の公表区分

区分	内容
A	○安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 (放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等) ○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 (大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等) ○その他特に重要と認められる事態
B	○管理区域内の設備の異常 ○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 ○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき ○その他重要と認められる事態
C	○区分A, B以外の事項

平成27年度伊方発電所において観測された地震

No.	発生 (通報) 年月日	県公表 年月日	震央地名 地震名	震源地	各号機の震度計計測値			周辺の県設置震度計計測値	
					1号機	2号機	3号機	湊浦	三机
1	27.7.3	27.8.10	伊予灘	伊予灘	3ガル	3ガル	—	5.2ガル	5.4ガル
2	27.7.13	27.8.10	大分県南部	大分県南部	14ガル	13ガル	13ガル	69.0ガル	26.7ガル
3	27.7.24	27.8.10	愛媛県南予	愛媛県南予	3ガル	4ガル	5ガル	13.0ガル	9.4ガル
4	27.8.21	27.9.10	豊後水道	豊後水道	3ガル	3ガル	4ガル	30.1ガル	8.4ガル
5	28.2.12	28.3.10	愛媛県南予	愛媛県南予	3ガル	4ガル	3ガル	10.9ガル	5.9ガル
平成27年度合計							計：5		