

伊方原子力発電所環境安全管理委員会 (R3. 9. 2) で

取りまとめられた意見

1 令和2年1月に伊方発電所で連続発生したトラブルについて

○連続トラブルに関する再発防止対策や県からの要請事項への対応については、速やかに実施すべき項目への対応が完了しており、安全文化の醸成や技術力の維持・向上等の継続して実施する対策についても継続的に取り組んでいると認められる。

○技術力の維持・向上などについては、四国電力として引き続き取り組むこと。

○特に、安全文化の醸成については、保安規定不適合事案も発生していることから、その取組を更に強化していくこと。

2 伊方発電所使用済燃料乾式貯蔵施設の耐震裕度確保に係る取組について

○平成27年8月の当部会で確認した「伊方発電所3号機耐震裕度確保に係る取組み」で用いられた方法等により評価を行った結果、概ね1000ガルの揺れに対する耐震性が確保されることを確認したものであり、四国電力の評価手法及び評価結果は妥当である。