

伊方原子力発電所環境安全管理委員会 (R4. 8. 18) で  
取りまとめられた意見

- 1 令和3年度伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査結果  
空間放射線の測定結果は、伊方発電所からの放出と考えられる線量率の変化は認められない。  
また、環境試料等の核種分析結果については、一部の環境試料から、セシウム-137等が検出されたが、微量であり、人体への影響上問題となるような濃度は認められていない。
- 2 令和3年度伊方原子力発電所温排水影響調査結果  
過去の調査結果と比較して同じ程度であり、特に問題となるものは認められない。