

## 伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会

## 取りまとめ意見

高経年化対策上着目すべき劣化事象や機器・構造物等が抽出された上で行われた評価の結果、今後 10 年間の運転を見据えた追加対策が抽出され、長期施設管理方針にまとめられていること等から、原子力規制委員会の認可を受けた四国電力の保安規定変更認可申請は妥当なものと判断する。

その上で、劣化事象の重畳も含め、国内外で得られた新知見に適切に対応することはもちろんのこと、日々の保全活動を確実に実施し、経年劣化の兆候が見られた機器については、積極的に交換すること。