

「伊方発電所の安全確保活動全般に係る総点検実施報告書〔中間報告〕
 (平成14年12月18日 四国電力株)」に係る立入確認結果概要

- 1 立入確認実施日時
平成14年12月20日(金)10時～15時40分
- 2 調査者
愛媛県県民環境部環境局環境政策課課長補佐、係長、係員 3名
愛媛県八幡浜中央保健所環境保全課係長 1名
伊方町町長公室係長、係員 2名
- 3 立会者
伊方原子力発電所環境安全管理委員会技術専門部会
濱本部会長、有吉部会長代行
- 4 立入確認結果
日常点検の点検記録に不正はなく、また、安全協定に基づく異常報告漏れはないことを確認した。(詳細は下表のとおり)

項目	確認結果	確認記録	
日常点検	調査範囲	平成13年度の以下の点検 ・日常的な保守点検 約2,000件 ・保安規定記載の運転中に実施する定期的な試験・検査 約400件	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保修依頼票 ・ 作業報告書 ・ 日常的な保守点検に関する調査チェックシート ・ 定期点検チェックシート ・ 運転中に実施する定期的な試験・検査チェックシート
	調査方法	保修依頼票、作業報告書、定期点検チェックシートを調査し、評価	
	調査結果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 点検記録に改ざん等の不正はないことを確認 ・ なお、品質保証の観点から好ましくないものとして、良の記入漏れ1件、測定値の記入漏れ1件、定期試験時の発電機界磁電流の管理値超過2件の記録を確認し、再発防止の徹底を指導した。 	
異常報告	調査範囲	平成13年度の異常報告	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保修依頼票 ・ 作業報告書 ・ 異常報告に関する調査チェックシート ・ 定期点検チェックシート ・ 運転中に実施する定期的な試験・検査チェックシート
	調査方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上記日常点検の報告状況を調査 ・ 異常報告業務の実施状況を伊方発電所防災計画に照らし代表例について評価 	
	調査結果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 安全協定に基づく県への異常報告漏れはないことを確認 ・ 社内連絡、社外連絡等の異常報告業務が適切に実施されていることを確認 	

なお、自主検査及び定期検査に関する調査、社内体制・不正防止策に関する調査については、11月15日付けの国への報告と同様の内容であり、記録改ざんや法令違反はないことを11月21、22日に立入確認済であるが、今回、これら項目の関係点検記録等についても、技術専門部会委員の確認を頂いた。