

原燃発 第08-24号
平成20年 2月 28日

愛媛県 県民環境部長
三好 大三郎 殿

四国電力株式会社
支配人原子力本部原子燃料部長
地紙 俊彦

九州電力（株）MOX 燃料製造中の製造管理用部品の組み込み事象に係る
当社製造における品質保証上の対応説明資料の提出について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご厚情
を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、題記の件について、下記書類を別紙のとおり提出しますので、よろ
しくご査収下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

別紙「九州電力（株）MOX 燃料製造中の製造管理用部品の組み込み事象に係る
当社製造における品質保証上の対応について」

以上

九州電力（株）MOX燃料製造中の製造管理用部品の組み込み事象に係る
当社製造における品質保証上の対応について

今年2月1日に九州電力(株)よりプレス発表されたMOX燃料製造中の製造管理用部品の組み込み事象に関しては、当社製造中に同様な事象が起こることがないように、当社製造に先立ち、以下のとおりの品質保証上の対応を行っている。

1. 当社の状況

- 当社用としても、三菱重工業より製品用と製造管理用の2種類の部品を既にMELOXへ支給しており、うち製造管理用部品については当社検査を実施していない(添付図参照)。
- 三菱重工業とMELOXとの間で取り決めている当社用技術仕様書においても、製造管理用部品を製品に使用してはいけないことが明確になっていなかった。

2. 対 応

- 上記状況を踏まえ、製品用部品と同一仕様の製造管理用部品については使用禁止とし、製造管理には当社検査済みの製品用部品を使用することとした。
- 当社用技術仕様書に上記対応を明記させ、三菱重工業を通じてMELOXへ認識させる。
- 技術仕様書の他の部分においても、MELOXとの間で認識のずれが生じる恐れがあるところがないか確認させる。
- 製造開始までにこれらの対応状況を確認する。

以 上

添付図. 当社製造にかかる部品の支給について

