

お知らせ

伊方原子力発電所3号機原子炉建屋の耐震計算における入力データの誤りについて

21. 11. 11

原子力安全対策推進監

(内線 2352)

本日、四国電力(株)から、安全協定第10条第4項の規定に基づき、原子力安全・保安院からの指示「伊方発電所第3号機の原子炉建屋耐震計算における入力データの誤りへの対応」について、別添のとおり報告がありましたので、お知らせします。

県としては、入力データの誤りは発電所の耐震安全性に影響を与えるものではないと国において判断されているものの、耐震計算の入力データに誤りがあったことは、耐震解析の信頼性にかかわる重要な問題と認識しており、四国電力に対し、早急かつ徹底した調査と報告を要請しました。




原子力発第09175号

平成21年11月11日

愛媛県知事
加戸守行殿



四国電力株式会社
取締役社長 千葉



伊方発電所第3号機の原子炉建屋耐震計算における
入力データの誤りへの対応に関する指示について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当社事業につきまして格別のご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、伊方発電所第3号機の原子炉建屋耐震計算における入力データの誤りへの対応に関して、平成21年11月11日付けで経済産業省原子力安全・保安院から、別添のとおり指示がありましたので、安全協定第10条第4項に基づきご報告いたします。

敬 具

経済産業省

平成 21・11・09 原院第 6 号


平成 21 年 11 月 11 日

四国電力株式会社

取締役社長 千葉 昭 殿

経済産業省原子力安全・保安院長 寺坂 信昭

NISA-153d-09-1



伊方発電所第 3 号機の原子炉建屋耐震計算における入力データ
の誤りへの対応について (指示)

原子力安全・保安院 (以下「当院」という。) は、貴社から伊方発電所第 3 号機の耐震安全性評価において、建設時の工事計画書に記載された入力データに誤りのあったことが分かった旨の報告を受けた。

貴社からの報告によれば、建設時の工事計画認可申請書添付の耐震計算書に記載されている原子炉建屋の諸元 (曲げ剛性) の一部に誤りがあったとしている。

当院は、貴社に対し、以下のことについて速やかに報告することを求める。

- ・正しいデータを用いた地震応答解析等の評価結果
- ・入力データに誤りが発生したことの原因究明及び再発防止対策