

伊方発電所からの低レベル放射性固体廃棄物の搬出について

25.11.7  
原子力安全対策推進監  
(内線 2352)

1 四国電力(株)から平成25年10月29日(火)に事前連絡があった伊方発電所からの低レベル放射性固体廃棄物の搬出については、本日、次のとおり実施されました。

(1) 搬出数量：伊方1、2、3号機低レベル放射性固体廃棄物 760本

(2) 搬出完了日時：平成25年11月7日(木)15時30分(輸送船出港時間)  
(伊方発電所専用岸壁から専用輸送船で海上輸送)

(3) 搬出先施設名：日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センター  
(青森県上北郡六ヶ所村)

2 県としては、伊方発電所に職員が立ち入り、輸送車両表面等の放射線測定結果が法令に定める基準値以下であることを確認するとともに、搬出作業が安全に実施されたことを確認しました。

測定場所	測定値	法令の基準値
輸送車両表面	0.0033 ミシーベルト/時以下	2 ミシーベルト/時以下
輸送車両表面から 1m離れたところ	0.001 ミシーベルト/時以下	0.1 ミシーベルト/時以下