

お知らせ

平成27年9月30日  
原子力安全対策推進監

伊方発電所の耐震性向上工事の現地確認結果の知事への報告及び  
知事による伊方発電所の現地視察について

- 1 平成27年9月29日に実施した伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会による伊方発電所の耐震性向上工事の現地確認結果については、同日、現地確認終了後、添付文書にて知事へ報告しましたのでお知らせいたします。
- 2 また、知事による伊方発電所の現地視察を次のとおり実施しますので、あわせてお知らせいたします。
  - 日 時：平成27年10月2日（金曜日）  
13時20分～15時45分（予定）
  - 場 所：四国電力株式会社 伊方発電所
  - 視察内容：伊方発電所の安全対策の実施状況（安全対策全般の確認、更なる揺れ対策に係る耐震性向上工事の完了状況確認）

当日の取材を希望される報道関係者は、四国電力株式会社広報課まで御連絡をお願いします。

（ 四国電力株式会社 広報課  
TEL：0894-39-1701  
FAX：0894-39-1728 ）

〔問い合わせ先〕  
愛媛県県民環境部防災局原子力安全対策課  
〔〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2〕  
電 話 089-912-2352（ダイヤルイン）  
FAX 089-931-0888

27環委第4号  
平成27年9月29日

愛媛県知事 中村時広様

伊方原子力発電所環境安全管理委員会  
会長 上甲俊史

伊方発電所3号機の更なる揺れ対策に係る耐震性向上工事の  
現地調査結果について（報告）

このことについて、伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会から別紙のとおり現地調査結果の報告がありましたので、報告します。

27環委(原専)第11号  
平成27年9月29日

伊方原子力発電所環境安全管理委員会  
会長 上 甲 俊 史 様

伊方原子力発電所環境安全管理委員会  
原子力安全専門部会長 望月 輝一

伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会  
の現地調査結果について（報告）

伊方3号機の更なる揺れ対策に係る取組については、8月28日に安全上重要な機能を有する195設備について、概ね1,000ガルの揺れに対する耐震性が確保されることを確認したことを報告したところです。

その後、9月29日に原子力安全専門部会として現地調査を実施し、下記のとおり耐震性向上工事の完了確認を行いました。

これにより、四国電力が実施した伊方3号機の更なる揺れ対策については、理論的にも実際的にも対応ができていると確認できましたので報告します。

記

更なる揺れ対策に係る評価に伴い四国電力が耐震性向上工事を実施した計16設備（下表）について、現場確認するとともに、工事関係書類（設計書、工事記録等）により、工事が適正に完了していることを確認した。

再生熱交換器	余熱除去設備配管・サポート
蓄圧タンク	安全注入設備配管・サポート
原子炉補機冷却水冷却器	原子炉格納容器スプレイ設備配管・サポート
アニュラス排気フィルタユニット	化学体積制御設備配管・サポート
格納容器排気筒	その他配管・サポート
一次冷却設備配管・サポート	ドロップ盤
主蒸気設備配管・サポート	充電器盤
主給水設備配管・サポート	使用済燃料ピットクレーン