

伊方発電所への新燃料搬入（今年度1回目）の実施について

30. 5. 24

原子力安全対策推進監

(内線 2352)

1 四国電力(株)から、平成30年4月27日に事前連絡があった、伊方発電所への新燃料搬入が、本日、次のとおり実施されました。

(1) 搬入数量 伊方発電所3号機用新燃料 24体

(2) 搬入完了日時 平成30年5月24日 12時08分

2 県としては、伊方発電所に職員が立ち入り、輸送容器表面等の放射線測定結果が法令で定める基準値以下であることを確認するとともに、搬入作業が安全に実施されたことを確認しました。

【放射線測定結果】

単位： $\mu\text{Sv/h}$

測定場所	測定値(最大値)	基準値
輸送容器表面	11.5	2,000
輸送容器表面から1mの距離	4.2	100
車両表面	4.0	2,000
車両表面から1mの距離	1.0	100