

伊方発電所への新燃料搬入（今年度３回目）の実施について

31. 3. 11

原子力安全対策推進監
(内線 2352)

1 今年度２回目として搬入予定でしたが延期となり、その後、四国電力㈱から平成30年12月27日に事前連絡があった伊方発電所への三菱原子燃料㈱製新燃料の搬入が、本日、次のとおり実施されました。

(1) 搬入数量 伊方発電所３号機用新燃料 12体（輸送容器６個）

(2) 搬入完了日時 平成31年３月11日 17時38分

2 県としては、伊方発電所に職員が立ち入り、輸送容器表面等の放射線測定結果が法令で定める基準値以下であることを確認するとともに、搬入作業が安全に完了したことを確認しました。

【放射線測定結果】

単位：μSv/h

測定場所	測定値（最大値）	基準値
輸送容器表面	12.0	2,000
輸送容器表面から1mの距離	4.0	100
車両表面	3.2	2,000
車両表面から1mの距離	1.0	100