

原子力発第19090号  
令和元年6月25日

愛媛県知事  
中村時広 殿

四国電力株式会社  
取締役社長 佐伯 勇 人

保安検査における指標の収集結果の訂正について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当社事業につきまして格別のご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成28年4月13日付「保安検査における指標の収集について（指示）」（原規規発第1604135号）に基づき、平成30年6月28日付け原子力発第18088号にて伊方発電所における指標の収集結果を報告しましたが、この報告内容の一部訂正が必要となりました。本日、別紙のとおり原子力規制委員会に指標の収集結果を訂正し提出しましたので、安全協定第10条第4項に基づきご報告いたします。

別紙：保安検査に活用する安全に係る指標（P I）（平成29年度）

敬 具

保安検査に活用する安全に係る指標(P I) (平成29年度)

番号	指標	定義(採取データ)	データ入力欄	
			訂正前	訂正後
8	不適合発生件数	グレード別の不適合発生件数(全数、区分別、号機別)	全数：161件 区分別：設備の不具合Ⅰ：19件 設備の不具合Ⅱ：137件 保安活動の不適合：5件 号機別：1号機：28件 2号機：18件 3号機：113件 共通：2件	全数：161件 区分別：設備の不具合Ⅰ：20件 設備の不具合Ⅱ：136件 保安活動の不適合：5件 号機別：1号機：28件 2号機：18件 3号機：113件 共通：2件