

伊方発電所の新燃料搬出に係る搬出作業の確認結果について

R 2. 11. 17

原子力安全対策推進監
(内線 2352)

1 搬出作業の概要

四国電力(株)から令和2年9月28日に事前連絡があった、伊方発電所の新燃料搬出に係る搬出作業が、次のとおり実施されました。

- (1) 搬出数量：1号機 新燃料集合体 42 体（輸送容器 21 個）
- (2) 搬出完了日時：令和2年10月29日16時22分（輸送船出港時間）
- (3) 輸送先施設名：米国フラマトム社リッチランド成型加工工場
(米国ワシントン州リッチランド)
- (4) 輸送完了日時：令和2年11月17日13時18分（工場到着日本時間）

2 県の確認結果

県では、職員が令和2年10月29日に伊方発電所での搬出作業に立会い、輸送容器表面等の放射線測定結果が法令で定める基準値以下であることを確認するとともに、搬出作業が安全に完了したことを確認しました。

【放射線測定結果】

単位： μ Sv/h

測定場所	測定値（最大値）	基準値
輸送容器表面	7.0	2,000
輸送容器表面から1mの距離	2.5	100
車両表面	2.5	2,000
車両表面から1mの距離	1.0	100