

お 知 ら せ

R 4 . 9 . 30  
原子力安全対策推進監  
電話番号 089-912-2352

伊方発電所の新燃料搬出作業の確認結果について

1 搬出作業の概要

四国電力(株)から令和4年6月30日に事前連絡があった、伊方発電所の新燃料搬出作業が、次のとおり実施されました。

- (1) 搬出数量：1、2号機 新燃料集合体52体（輸送容器52個）
- (2) 搬出完了日時：令和4年8月12日17時10分（輸送船出港時間）
- (3) 輸送先施設名：英国Springfields Fuels Ltd. Springfields 成型加工工場  
（英国ランカシャー州プレストン）
- (4) 輸送完了日時：令和4年9月30日0時40分（工場到着日本時間）

2 県の確認結果

県では、職員が令和4年8月11日及び12日に伊方発電所での搬出作業に立会いし、輸送容器表面等の放射線測定結果が法令で定める基準値以下であることを確認するとともに、当該作業が安全に完了したことを確認しました。

【放射線測定結果】

単位：μSv/h

測定場所	測定値（最大値）	基準値
輸送容器表面	5.5	2,000
輸送容器表面から1mの距離	1.5	100
車両表面	2.3	2,000
車両表面から1mの距離	1.3	100