

お 知 ら せ

R 5 . 5 . 2 6
原子力安全対策推進監
電話番号089-912-2352

伊方発電所における設備異常の発生【C区分】

伊方発電所における下記異常について、四国電力から通報連絡がありました。

当該異常により、本日（5/26）予定していた伊方発電所3号機の送電開始が、明日に遅れる可能性がある旨の連絡がありましたので、例外的にお知らせします。

なお、当該異常によるプラントの安全性及び環境への放射能の影響はないことを確認しています。

記

- 1 異常発生日時 5月26日（金） 13時50分
- 2 通報連絡日時 5月26日（金） 14時07分
- 3 えひめ方式に基づく公表区分 C区分
 ※C区分のため、詳細は6月12日に公表します。

4 異常の概要

発電機用の窒素ガス封入ラインから、窒素ガスの漏えいが発生。

点検を実施したところ、配管接続部から漏えいしていることが判明し、その後、漏えい箇所の部品や消耗した窒素ポンベを交換し、18時23分に正常状態に復帰した。